

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 2

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1600336

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	11,95	11,62	0,33	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	13,16	12,69	0,47	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,07	17,86	0,21	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	14,56	14,25	0,31	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	26,18	22,12	4,06	11,874	11,920	-0,046	6,118	5,608	0,173	0,171
15.11.2023 23	24,00	57,38	44,58	12,80	39,118	38,981	0,137	6,118	5,608	0,499	0,498
16.11.2023 23	24,00	50,86	40,33	10,53	33,168	33,080	0,088	6,118	5,608	0,379	0,378
17.11.2023 23	24,00	48,40	38,54	9,86	34,842	34,765	0,077	6,118	5,608	0,378	0,376
18.11.2023 23	24,00	52,39	41,21	11,18	37,702	37,602	0,100	6,118	5,608	0,420	0,419
19.11.2023 23	24,00	48,47	38,32	10,15	34,310	34,302	0,008	6,118	5,608	0,347	0,347
20.11.2023 23	24,00	48,32	38,59	9,73	37,638	37,662	-0,024	6,118	5,608	0,364	0,364
21.11.2023 23	24,00	52,40	43,54	8,86	56,399	56,265	0,134	6,118	5,608	0,499	0,498
22.11.2023 23	24,00	51,11	41,55	9,56	45,850	45,775	0,075	6,118	5,608	0,437	0,436
Среднее	24,00	37,94	31,17	6,77	25,454	25,412	0,042	6,118	5,608	0,269	0,268
Итого	312,00				330,901	330,352	0,549			3,496	3,488

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	13788,111	13603,216	203,933	200,604
22.11.2023 23	14119,012	13933,568	207,429	204,092

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru