

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 09.11.2023 по 21.11.2023

Потребитель: ИП Маркелов А.Н.

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 4А

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 95940

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
10.11.2023 0	24,00	19,54	19,12	0,42	0,000	0,000
11.11.2023 0	24,00	19,08	18,48	0,60	0,000	0,000
12.11.2023 0	24,00	18,89	18,70	0,19	0,000	0,000
13.11.2023 0	24,00	18,88	18,77	0,12	0,000	0,000
14.11.2023 0	24,00	18,85	18,63	0,23	0,000	0,000
15.11.2023 0	24,00	18,58	18,17	0,41	0,000	0,000
16.11.2023 0	24,00	58,88	47,30	11,57	11,326	0,131
17.11.2023 0	24,00	54,95	45,46	9,49	20,932	0,198
18.11.2023 0	24,00	52,54	45,14	7,40	22,803	0,169
19.11.2023 0	24,00	53,10	43,82	9,28	21,662	0,201
20.11.2023 0	24,00	49,54	41,09	8,45	19,562	0,165
21.11.2023 0	24,00	49,61	40,61	9,00	18,643	0,168
22.11.2023 0	24,00	52,91	42,71	10,19	19,473	0,198
Среднее	24,00	37,33	32,15	5,18	10,338	0,095
Итого	312,00				134,400	1,230

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	W, Гкал
09.11.2023	6471,514	71,211
21.11.2023	6605,914	72,441

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru