

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: TCPB-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
22.08.2024	24,00	55,13	50,00	5,13	18,850	16,880	1,970	5,853	5,537	1,970	0,172
23.08.2024	24,00	55,00	49,92	5,08	18,740	17,120	1,620	5,833	5,517	1,620	0,157
24.08.2024	24,00	54,99	49,91	5,08	18,910	17,240	1,670	5,874	5,547	1,670	0,159
25.08.2024	24,00	55,13	50,06	5,07	19,090	17,210	1,880	5,802	5,486	1,880	0,169
26.08.2024	24,00	54,10	49,10	5,00	18,680	16,790	1,890	5,863	5,547	1,890	0,164
27.08.2024	24,00	54,06	49,07	4,99	18,760	16,730	2,030	5,986	5,680	2,030	0,170
28.08.2024	24,00	54,43	49,32	5,11	18,480	16,890	1,590	5,914	5,598	1,590	0,154
29.08.2024	24,00	54,51	49,21	5,30	17,840	15,970	1,870	5,721	5,415	1,870	0,164
30.08.2024	24,00	54,76	49,53	5,23	18,260	16,590	1,670	5,853	5,547	1,670	0,158
31.08.2024	24,00	54,81	49,66	5,15	18,540	16,720	1,820	5,853	5,537	1,820	0,164
01.09.2024	24,00	54,11	49,23	4,88	18,780	16,670	2,110	5,721	5,404	2,110	0,172
02.09.2024	24,00	53,65	48,71	4,94	18,090	16,410	1,680	5,863	5,568	1,680	0,151
03.09.2024	24,00	54,26	49,18	5,08	18,250	16,310	1,940	5,935	5,629	1,940	0,166
04.09.2024	24,00	54,34	49,21	5,13	18,010	16,500	1,510	5,874	5,578	1,510	0,148
05.09.2024	24,00	54,49	49,39	5,10	18,320	16,520	1,800	5,853	5,547	1,800	0,161
06.09.2024	24,00	54,17	49,07	5,10	18,260	16,590	1,670	5,843	5,527	1,670	0,155
07.09.2024	24,00	54,28	49,16	5,12	18,480	16,720	1,760	5,843	5,537	1,760	0,161
08.09.2024	24,00	54,24	49,16	5,08	18,570	16,810	1,760	5,761	5,455	1,760	0,160
09.09.2024	24,00	52,54	46,96	5,58	16,560	14,570	1,990	5,619	5,333	1,990	0,155
10.09.2024	24,00	54,07	48,96	5,11	18,120	16,280	1,840	5,904	5,598	1,840	0,161
11.09.2024	24,00	54,67	49,41	5,26	17,980	16,310	1,670	5,863	5,557	1,670	0,157
12.09.2024	24,00	54,99	49,79	5,20	18,240	16,380	1,860	5,874	5,568	1,860	0,165
13.09.2024	24,00	52,84	48,15	4,69	18,310	16,570	1,740	5,823	5,517	1,740	0,150
14.09.2024	24,00	53,31	48,35	4,96	18,070	16,640	1,430	5,935	5,639	1,430	0,142
15.09.2024	24,00	53,73	48,77	4,96	18,480	16,750	1,730	5,823	5,506	1,730	0,156
16.09.2024	24,00	53,03	48,08	4,95	18,170	16,060	2,110	5,945	5,639	2,110	0,168
17.09.2024	24,00	51,40	46,77	4,63	18,160	16,050	2,110	6,027	5,721	2,110	0,159
18.09.2024	24,00	51,81	46,99	4,82	18,200	16,000	2,200	5,955	5,649	2,200	0,167
19.09.2024	24,00	52,25	47,27	4,98	18,150	16,400	1,750	5,925	5,629	1,750	0,153
20.09.2024	24,00	52,49	47,41	5,08	18,230	16,400	1,830	5,894	5,598	1,830	0,158
Среднее	24,00	53,92	48,86	5,06	18,319	16,503	1,817	5,861	5,554	1,817	0,160
Итого	720,00				549,580	495,080	54,500			54,500	4,797

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
22.08.2024	24130,653	18122,719	299,368
20.09.2024	24680,233	18617,799	304,165

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru