

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 9

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 12368

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	19,32	19,60	-0,28	0,099	0,266	-0,167	6,000	5,500	-0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	19,75	19,25	0,50	0,012	0,017	-0,004	6,000	5,500	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	20,41	20,35	0,06	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	20,04	19,65	0,39	0,000	0,006	-0,006	6,000	5,500	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	26,49	24,11	2,38	2,504	3,328	-0,823	6,000	5,500	0,023	0,008
15.11.2023 23	24,00	32,56	24,22	8,35	3,412	6,456	-3,044	6,000	5,500	0,058	0,054
16.11.2023 23	24,00	27,63	27,22	0,41	2,445	6,458	-4,013	6,000	5,500	0,049	0,003
17.11.2023 23	24,00	48,32	36,67	11,65	25,145	26,629	-1,484	6,000	5,500	0,293	0,310
18.11.2023 23	24,00	51,55	41,21	10,35	99,101	96,865	2,236	6,000	5,500	1,030	1,002
19.11.2023 23	24,00	48,88	40,09	8,79	94,558	92,352	2,206	6,000	5,500	0,831	0,812
20.11.2023 23	24,00	47,99	39,46	8,54	90,786	88,806	1,981	6,000	5,500	0,778	0,758
21.11.2023 23	24,00	49,48	39,90	9,58	83,822	81,999	1,823	6,000	5,500	0,802	0,785
22.11.2023 23	24,00	51,92	39,87	12,05	82,335	80,788	1,547	6,000	5,500	0,990	0,973
Среднее	24,00	35,72	30,12	5,60	37,248	37,228	0,019	6,000	5,500	0,373	0,362
Итого	312,00				484,219	483,968	0,251			4,855	4,705

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	-		
22.11.2023	20466,811	17241,009	313,601

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru