

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 1

Номер прибора: 1800409

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	19,96	17,61	2,35	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	19,40	17,67	1,73	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	20,19	19,59	0,60	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	20,04	18,44	1,60	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	19,92	18,19	1,73	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	26,78	22,29	4,49	4,499	3,289	1,210	1,223	0,818	0,031	0,030
16.11.2023 23	24,00	40,28	31,21	9,07	13,531	12,821	0,710	2,303	1,470	0,103	0,099
17.11.2023 23	24,00	35,73	32,05	3,68	45,735	44,545	1,190	3,123	2,333	0,269	0,262
18.11.2023 23	24,00	52,80	44,92	7,88	121,728	120,259	1,469	5,436	3,310	0,956	0,944
19.11.2023 23	24,00	50,18	42,34	7,84	112,224	110,828	1,396	5,157	3,384	0,882	0,870
20.11.2023 23	24,00	49,19	41,22	7,97	104,165	102,859	1,306	5,020	3,471	0,830	0,819
21.11.2023 23	24,00	50,92	40,98	9,94	89,845	88,747	1,098	4,825	3,689	0,890	0,879
22.11.2023 23	24,00	53,14	41,18	11,96	73,888	73,060	0,828	5,185	4,072	0,857	0,847
Среднее	24,00	35,27	29,82	5,45	43,509	42,801	0,708	2,483	1,734	0,371	0,365
Итого	312,00				565,615	556,408	9,207			4,817	4,750

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	9746,502	9638,724	165,857	164,041
22.11.2023 23	10312,117	10195,132	170,674	168,791

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru