

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 3

Номер прибора: 1801200

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	16,92	15,37	1,55	0,000	0,000	0,000	1,085	1,145	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,74	15,45	1,29	0,000	0,000	0,000	1,219	1,149	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,53	17,98	0,55	0,000	0,000	0,000	1,614	1,151	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,46	16,46	1,00	0,000	0,000	0,000	1,887	1,146	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	16,91	15,91	1,00	0,000	0,000	0,000	2,149	1,146	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	16,92	16,85	0,07	0,005	0,993	-0,988	2,315	1,288	0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	17,72	19,27	-1,55	0,100	1,019	-0,919	2,344	1,482	0,000	-0,002
17.11.2023 23	24,00	15,59	15,51	0,08	0,044	0,495	-0,451	3,159	2,331	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	38,48	33,31	5,17	102,111	99,958	2,153	5,391	3,373	0,796	0,779
19.11.2023 23	24,00	49,84	43,56	6,28	164,707	160,809	3,898	5,016	3,527	1,038	1,013
20.11.2023 23	24,00	48,83	42,60	6,23	153,631	149,953	3,678	4,893	3,600	0,955	0,932
21.11.2023 23	24,00	50,59	42,95	7,64	130,165	127,039	3,126	4,719	3,793	0,991	0,967
22.11.2023 23	24,00	52,71	43,20	9,51	111,640	109,194	2,446	5,076	4,167	1,044	1,021
Среднее	24,00	29,02	26,03	2,99	50,954	49,958	0,996	3,144	2,254	0,371	0,362
Итого	312,00				662,403	649,460	12,943			4,823	4,710

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	12651,151	12605,124	175,391	174,954
22.11.2023 23	13313,554	13254,584	180,214	179,664

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru