

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 20.02.2024 по 21.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 13 блок 1

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 176653

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
20.02.2024	24,00	66,30	61,80	4,50	50,070	57,190	-7,120	5,000	4,500	-7,120	-0,127
21.02.2024	24,00	65,94	61,41	4,53	50,310	57,210	-6,900	5,000	4,500	-6,900	-0,111
22.02.2024	24,00	66,31	61,71	4,60	48,930	56,990	-8,060	5,000	4,500	-8,060	-0,173
23.02.2024	24,00	65,32	60,81	4,51	51,110	56,980	-5,870	5,000	4,500	-5,870	-0,054
24.02.2024	24,00	65,64	61,13	4,51	51,340	57,000	-5,660	5,000	4,500	-5,660	-0,044
25.02.2024	24,00	65,53	61,05	4,48	52,260	56,790	-4,530	5,000	4,500	-4,530	0,014
26.02.2024	24,00	65,06	60,64	4,42	52,690	56,990	-4,300	5,000	4,500	-4,300	0,021
27.02.2024	24,00	65,58	61,04	4,54	48,640	56,060	-7,420	5,000	4,500	-7,420	-0,135
28.02.2024	24,00	66,61	62,03	4,58	48,540	55,410	-6,870	5,000	4,500	-6,870	-0,122
29.02.2024	24,00	66,28	61,60	4,68	50,960	54,570	-3,610	5,000	4,500	-3,610	0,057
01.03.2024	24,00	66,02	61,38	4,64	50,610	55,060	-4,450	5,000	4,500	-4,450	0,014
02.03.2024	24,00	64,65	60,24	4,41	50,530	54,820	-4,290	5,000	4,500	-4,290	0,012
03.03.2024	24,00	64,58	60,21	4,37	52,570	54,930	-2,360	5,000	4,500	-2,360	0,113
04.03.2024	24,00	65,30	60,74	4,56	49,100	52,090	-2,990	5,000	4,500	-2,990	0,072
05.03.2024	24,00	65,29	60,63	4,66	48,660	49,670	-1,010	5,000	4,500	-1,010	0,169
06.03.2024	24,00	63,33	58,68	4,65	35,920	38,330	-2,410	5,000	4,500	-2,410	0,053
07.03.2024	24,00	59,32	54,83	4,49	35,910	38,140	-2,230	5,000	4,500	-2,230	0,059
08.03.2024	24,00	63,72	59,25	4,47	49,730	52,820	-3,090	5,000	4,500	-3,090	0,064
09.03.2024	24,00	64,07	59,58	4,49	50,630	53,340	-2,710	5,000	4,500	-2,710	0,095
10.03.2024	24,00	64,30	59,82	4,48	51,400	53,190	-1,790	5,000	4,500	-1,790	0,135
11.03.2024	24,00	63,55	59,12	4,43	50,170	53,420	-3,250	5,000	4,500	-3,250	0,061
12.03.2024	24,00	64,14	59,64	4,50	48,850	53,480	-4,630	5,000	4,500	-4,630	-0,004
13.03.2024	24,00	63,86	59,50	4,36	48,190	53,190	-5,000	5,000	4,500	-5,000	-0,027
14.03.2024	24,00	63,89	59,49	4,40	49,940	53,240	-3,300	5,000	4,500	-3,300	0,058
15.03.2024	24,00	64,30	59,91	4,39	50,250	53,100	-2,850	5,000	4,500	-2,850	0,081
16.03.2024	24,00	65,42	60,83	4,59	49,800	53,100	-3,300	5,000	4,500	-3,300	0,061
17.03.2024	24,00	64,68	60,24	4,44	50,610	53,060	-2,450	5,000	4,500	-2,450	0,102
18.03.2024	24,00	64,28	59,89	4,39	49,280	53,270	-3,990	5,000	4,500	-3,990	0,021
19.03.2024	24,00	63,01	58,72	4,29	37,750	41,370	-3,620	5,000	4,500	-3,620	-0,004
20.03.2024	24,00	64,27	59,85	4,42	47,980	52,770	-4,790	5,000	4,500	-4,790	-0,020
21.03.2024	24,00	64,12	59,60	4,52	43,720	52,770	-9,050	5,000	4,500	-9,050	-0,234
Среднее	24,00	64,67	60,17	4,49	48,595	52,915	-4,319	5,000	4,500	-4,319	0,007
Итого	744,00				1506,450	1640,350	-133,900			-133,900	0,207

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru