

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 13 блок 1

Номер прибора: 176653

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	0,00	53,17	40,87	12,30	67,220	67,220	0,000	0,49	0,44	0,826	0,827
24.03.2024 23	24,00	0,00	54,40	41,53	12,87	67,960	67,960	0,000	0,49	0,44	0,871	0,875
25.03.2024 23	24,00	0,00	53,72	40,75	12,97	53,550	53,640	-0,090	0,49	0,44	0,693	0,696
26.03.2024 23	24,00	0,00	50,39	41,06	9,33	61,680	33,030	28,650	0,49	0,44	0,689	0,308
27.03.2024 23	24,00	0,00	53,26	40,02	13,24	63,910	34,190	29,720	0,49	0,44	0,844	0,453
28.03.2024 23	24,00	0,00	54,08	40,76	13,32	64,530	64,530	0,000	0,49	0,44	0,858	0,860
29.03.2024 23	24,00	0,00	53,55	41,26	12,29	67,990	67,990	0,000	0,49	0,44	0,835	0,836
30.03.2024 23	24,00	0,00	53,93	41,81	12,12	69,460	69,460	0,000	0,49	0,44	0,841	0,842
31.03.2024 23	24,00	0,00	54,03	42,25	11,78	60,100	60,100	0,000	0,49	0,44	0,707	0,708
01.04.2024 23	24,00	0,00	36,89	26,89	10,00	0,650	0,640	0,010	0,49	0,44	0,006	0,006
02.04.2024 23	24,00	0,00	50,47	39,18	11,29	24,360	24,640	-0,280	0,49	0,44	0,271	0,278
03.04.2024 23	24,00	0,00	32,71	24,01	8,70	0,810	0,720	0,090	0,49	0,44	0,007	0,006
04.04.2024 23	24,00	0,00	31,52	27,43	4,09	29,420	29,340	0,080	0,49	0,44	0,119	0,120
05.04.2024 23	24,00	0,00	50,41	39,15	11,26	39,070	39,000	0,070	0,49	0,44	0,438	0,439
06.04.2024 23	24,00	0,00	54,97	41,61	13,36	30,450	30,390	0,060	0,49	0,44	0,405	0,406
07.04.2024 23	24,00	0,00	37,43	33,83	3,60	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
08.04.2024 23	24,00	0,00	25,28	24,69	0,59	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
09.04.2024 23	24,00	0,00	34,24	32,38	1,86	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
10.04.2024 23	24,00	0,00	25,14	25,72	-0,58	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
11.04.2024 23	24,00	0,00	30,24	29,55	0,69	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
12.04.2024 23	24,00	0,00	31,96	29,87	2,09	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
13.04.2024 23	24,00	0,00	28,47	27,59	0,88	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
14.04.2024 23	24,00	0,00	30,87	28,56	2,31	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
15.04.2024 23	24,00	0,00	23,17	23,40	-0,23	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
16.04.2024 23	24,00	0,00	22,94	23,50	-0,56	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
17.04.2024 23	24,00	0,00	23,71	24,20	-0,49	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
18.04.2024 23	24,00	0,00	24,46	25,06	-0,60	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
19.04.2024 23	24,00	0,00	24,59	25,11	-0,52	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
20.04.2024 23	24,00	0,00	24,27	24,76	-0,49	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
Среднее	24,00	0,00	38,77	32,65	6,12	24,178	22,167	2,011	0,49	0,44	0,290	0,264
Итого	696,00	0,00				701,160	642,850	58,310			8,410	7,659

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
23.03.2024					
20.04.2024					

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru