

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 13 блок 2

Номер прибора: 1901271

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	53,15	43,58	9,57	96,616	97,047	-0,431	0,588	0,539	0,924	0,927
24.03.2024 23	24,00	54,26	44,30	9,96	96,634	97,127	-0,493	0,588	0,539	0,962	0,967
25.03.2024 23	24,00	51,26	41,07	10,19	80,804	81,153	-0,349	0,588	0,539	0,807	0,811
26.03.2024 23	24,00	50,27	41,29	8,98	91,154	91,543	-0,389	0,588	0,539	0,815	0,817
27.03.2024 23	24,00	53,18	43,31	9,87	95,687	96,097	-0,410	0,588	0,539	0,944	0,948
28.03.2024 23	24,00	53,92	44,09	9,83	97,635	98,086	-0,451	0,588	0,539	0,959	0,964
29.03.2024 23	24,00	53,47	44,10	9,37	98,634	99,047	-0,413	0,588	0,539	0,923	0,927
30.03.2024 23	24,00	53,83	44,52	9,31	98,982	99,406	-0,424	0,588	0,539	0,920	0,924
31.03.2024 23	24,00	53,74	44,74	9,00	101,798	102,339	-0,541	0,588	0,539	0,913	0,918
01.04.2024 23	24,00	42,00	32,61	9,39	45,078	45,253	-0,175	0,588	0,539	0,402	0,400
02.04.2024 23	24,00	41,54	31,04	10,50	36,314	36,498	-0,184	0,588	0,539	0,318	0,320
03.04.2024 23	24,00	24,16	23,82	0,34	5,167	5,474	-0,307	0,588	0,539	0,021	0,019
04.04.2024 23	24,00	30,60	27,41	3,19	45,987	46,219	-0,232	0,588	0,539	0,175	0,154
05.04.2024 23	24,00	45,56	36,58	8,98	62,486	62,595	-0,109	0,588	0,539	0,562	0,563
06.04.2024 23	24,00	44,60	36,68	7,92	58,728	59,024	-0,296	0,588	0,539	0,577	0,579
07.04.2024 23	24,00	42,83	34,81	8,02	48,806	48,992	-0,186	0,588	0,539	0,483	0,485
08.04.2024 23	24,00	26,75	23,88	2,87	11,196	11,648	-0,452	0,588	0,539	0,082	0,079
09.04.2024 23	24,00	35,06	32,18	2,88	33,244	33,424	-0,180	0,588	0,539	0,251	0,252
10.04.2024 23	24,00	23,68	23,28	0,40	10,209	10,087	0,122	0,588	0,539	0,075	0,074
11.04.2024 23	24,00	33,22	30,72	2,50	39,152	39,331	-0,179	0,588	0,539	0,268	0,270
12.04.2024 23	24,00	36,48	31,94	4,54	51,776	51,472	0,304	0,588	0,539	0,356	0,357
13.04.2024 23	24,00	30,27	27,61	2,66	27,024	26,792	0,232	0,588	0,539	0,180	0,182
14.04.2024 23	24,00	33,03	28,56	4,47	35,131	35,065	0,066	0,588	0,539	0,226	0,227
15.04.2024 23	24,00	20,00	19,61	0,39	1,417	0,799	0,618	0,588	0,539	0,001	0,000
16.04.2024 23	24,00	18,83	18,74	0,09	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	19,96	19,86	0,10	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2024 23	24,00	20,74	20,62	0,12	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
19.04.2024 23	24,00	20,80	20,69	0,11	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
20.04.2024 23	24,00	20,70	20,71	-0,01	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	37,51	32,15	5,36	47,230	47,397	-0,168	0,588	0,539	0,419	0,419
Итого	696,00				1369,659	1374,518	-4,859			12,145	12,162

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2024 23	12485,510	12579,775	134,686	135,625
20.04.2024 23	13855,169	13954,293	146,830	147,787

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru