

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 5

Номер прибора: 1500619

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	21,66	20,34	0,00	0,000	0,000	0,000	1,734	1,876	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	21,21	20,07	0,00	0,000	0,000	0,000	1,734	1,876	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	22,21	21,66	0,00	0,000	0,000	0,000	1,764	1,907	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	21,82	20,94	0,00	0,000	0,000	0,000	1,754	1,897	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	21,64	20,68	0,00	0,000	0,000	0,000	1,754	1,897	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	21,26	20,40	0,00	0,000	0,000	0,000	1,754	1,897	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	21,16	20,28	0,00	0,000	0,000	0,000	1,764	1,907	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	20,51	19,43	0,00	0,000	0,000	0,000	1,754	1,897	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	20,84	20,10	0,00	0,000	0,000	0,000	1,774	1,917	0,000	0,000
19.11.2023 23	24,00	20,63	19,77	0,00	0,000	0,000	0,000	1,795	1,937	0,000	0,000
20.11.2023 23	24,00	19,76	18,67	0,00	0,000	0,000	0,000	1,795	1,937	0,000	0,000
21.11.2023 23	24,00	26,80	23,16	9,38	11,563	10,796	0,767	3,141	3,243	0,121	0,101
22.11.2023 23	24,00	49,19	40,81	8,38	46,748	46,413	0,335	7,342	7,322	0,391	0,389
Среднее	24,00	23,75	22,02	1,37	4,485	4,401	0,085	2,297	2,424	0,039	0,038
Итого	312,00				58,311	57,209	1,102			0,512	0,490

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	191,375	184,036
22.11.2023	192,477	184,548

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru