

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.02.2024 по 21.03.2024

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: г. Туапсе, ул. ул. Горького, д. 40

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
20.02.2024	24,00	24,97	21,16	3,81	2,840	0,920	1,920	4,018	3,518	1,920	0,074
21.02.2024	24,00	28,89	22,85	6,04	3,710	1,170	2,540	4,018	3,518	2,540	0,122
22.02.2024	24,00	27,92	23,15	4,77	3,050	0,970	2,080	4,018	3,518	2,080	0,091
23.02.2024	24,00	19,92	20,58	-0,66	0,020	0,040	-0,020	4,018	3,518	-0,020	-0,001
24.02.2024	24,00	17,57	22,93	-5,36	0,060	0,060	0,000	4,018	3,518	0,000	-0,001
25.02.2024	24,00	19,22	21,30	-2,08	0,030	0,090	-0,060	4,018	3,518	-0,060	-0,002
26.02.2024	24,00	27,57	23,68	3,89	2,890	1,000	1,890	4,018	3,518	1,890	0,083
27.02.2024	24,00	29,91	24,34	5,57	3,810	1,460	2,350	4,018	3,518	2,350	0,116
28.02.2024	23,82	28,99	24,64	4,35	3,120	1,090	2,030	4,018	3,518	2,030	0,093
29.02.2024	23,98	29,21	24,86	4,35	3,060	1,110	1,950	4,018	3,518	1,950	0,088
01.03.2024	24,00	28,74	23,85	4,89	3,200	1,120	2,080	4,018	3,518	2,080	0,091
02.03.2024	24,00	26,31	22,24	4,07	1,610	0,510	1,100	4,018	3,518	1,100	0,046
03.03.2024	24,00	20,55	19,91	0,64	0,020	0,040	-0,020	4,018	3,518	-0,020	-0,000
04.03.2024	24,00	27,58	22,98	4,60	2,950	0,950	2,000	4,018	3,518	2,000	0,082
05.03.2024	23,90	30,42	26,14	4,28	4,090	2,070	2,020	4,018	3,518	2,020	0,101
06.03.2024	23,98	26,14	30,07	-3,93	3,080	1,670	1,410	4,018	3,518	1,410	0,074
07.03.2024	24,00	24,00	26,89	-2,89	5,470	2,940	2,530	4,018	3,518	2,530	0,118
08.03.2024	24,00	12,73	22,63	-9,90	1,160	1,340	-0,180	4,018	3,518	-0,180	-0,015
09.03.2024	24,00	14,95	23,27	-8,32	0,950	1,170	-0,220	4,018	3,518	-0,220	-0,013
10.03.2024	24,00	12,92	22,76	-9,84	1,030	1,120	-0,090	4,018	3,518	-0,090	-0,012
11.03.2024	24,00	24,70	23,12	1,58	4,020	1,460	2,560	4,018	3,518	2,560	0,105
12.03.2024	24,00	27,02	23,94	3,08	4,100	1,400	2,700	4,018	3,518	2,700	0,118
13.03.2024	24,00	28,29	26,94	1,35	3,900	1,260	2,640	4,018	3,518	2,640	0,115
14.03.2024	24,00	25,62	26,16	-0,54	3,330	1,020	2,310	4,018	3,518	2,310	0,091
15.03.2024	24,00	25,46	26,73	-1,27	2,260	0,690	1,570	4,018	3,518	1,570	0,067
16.03.2024	24,00	24,64	28,10	-3,46	1,760	0,530	1,230	4,018	3,518	1,230	0,049
17.03.2024	24,00	18,65	28,16	-9,51	0,160	0,240	-0,080	4,018	3,518	-0,080	-0,004
18.03.2024	24,00	28,51	27,87	0,64	2,490	0,710	1,780	4,018	3,518	1,780	0,077
19.03.2024	24,00	29,18	24,25	4,93	3,150	1,010	2,140	4,018	3,518	2,140	0,092
20.03.2024	24,00	28,91	25,61	3,30	3,500	1,070	2,430	4,018	3,518	2,430	0,112
21.03.2024	24,00	29,79	26,94	2,85	3,170	0,950	2,220	4,018	3,518	2,220	0,102
Среднее	23,99	24,82	24,45	0,36	2,516	1,006	1,510	4,018	3,518	1,510	0,066
Итого	743,68				77,990	31,180	46,810			46,810	2,059

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
20.02.2024	3913,987	2779,858	64,320
21.03.2024	3991,977	2811,038	66,380

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru