

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	51,08	42,39	8,69	223,555	220,385	3,171	6,016	5,517	1,939	1,913
24.03.2024 23	24,00	52,13	43,08	9,05	223,622	220,447	3,175	6,016	5,517	2,020	1,993
25.03.2024 23	24,00	50,58	40,67	9,91	186,506	183,804	2,702	6,016	5,517	1,735	1,711
26.03.2024 23	23,90	47,32	39,40	7,92	211,296	208,348	2,948	6,016	5,517	1,667	1,646
27.03.2024 23	24,00	50,75	41,77	8,98	221,546	218,403	3,143	6,016	5,517	1,987	1,959
28.03.2024 23	24,00	52,14	42,97	9,17	224,367	221,177	3,190	6,016	5,517	2,055	2,028
29.03.2024 23	24,00	51,80	42,96	8,84	225,989	222,779	3,210	6,016	5,517	1,994	1,967
30.03.2024 23	24,00	52,16	43,38	8,78	226,785	223,543	3,243	6,016	5,517	1,989	1,960
31.03.2024 23	24,00	52,20	43,62	8,58	228,805	225,531	3,273	6,016	5,517	1,959	1,933
01.04.2024 23	21,93	41,89	32,59	9,30	92,024	89,562	2,462	6,016	5,517	0,820	0,781
02.04.2024 23	21,58	40,13	30,89	9,24	76,940	74,806	2,134	6,016	5,517	0,641	0,608
03.04.2024 23	13,40	27,05	21,96	5,09	22,321	21,102	1,219	6,016	5,517	0,100	0,091
04.04.2024 23	16,33	32,69	26,23	6,46	112,925	111,216	1,709	6,016	5,517	0,461	0,453
05.04.2024 23	22,80	44,27	35,89	8,38	146,212	143,902	2,310	6,016	5,517	1,219	1,199
06.04.2024 23	23,55	45,81	36,14	9,67	132,371	129,818	2,553	6,016	5,517	1,244	1,211
07.04.2024 23	24,00	44,42	34,30	10,12	95,800	93,305	2,495	6,016	5,517	0,947	0,907
08.04.2024 23	24,00	31,57	24,10	7,47	35,810	35,291	0,519	6,016	5,517	0,314	0,310
09.04.2024 23	24,00	39,52	30,55	8,97	72,751	70,962	1,789	6,016	5,517	0,604	0,578
10.04.2024 23	19,82	27,97	23,05	4,92	33,910	31,863	2,047	6,016	5,517	0,243	0,213
11.04.2024 23	20,17	35,23	29,47	5,76	90,603	89,326	1,277	6,016	5,517	0,616	0,607
12.04.2024 23	24,00	38,84	31,13	7,71	107,794	106,145	1,649	6,016	5,517	0,764	0,752
13.04.2024 23	24,00	33,05	27,04	6,01	59,953	58,987	0,966	6,016	5,517	0,420	0,412
14.04.2024 23	24,00	35,44	28,39	7,05	71,075	69,822	1,253	6,016	5,517	0,464	0,454
15.04.2024 23	19,77	26,08	21,50	4,58	7,540	7,865	-0,325	6,016	5,517	0,040	0,042
16.04.2024 23	0,00	19,50	20,45	-0,95	0,110	0,128	-0,018	6,016	5,517	-0,000	-0,000
17.04.2024 23	0,00	20,51	20,02	0,49	0,001	0,000	0,001	6,016	5,517	0,000	0,000
Среднее	20,74	40,16	32,84	7,31	120,408	118,405	2,004	6,016	5,517	1,009	0,990
Итого	539,25				3130,610	3078,518	52,092			26,243	25,729

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	85084,020	83741,442	936,230
17.04.2024	88214,630	86819,960	962,473

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru