

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2024	24,00	20,65	25,12	-4,47	0,040	0,090	-0,050	4,018	3,518	-0,050	-0,001
22.04.2024	24,00	33,59	29,66	3,93	4,450	1,310	3,140	4,018	3,518	3,140	0,154
23.04.2024	24,00	28,87	30,22	-1,35	5,690	4,940	0,750	4,018	3,518	0,750	0,055
24.04.2024	24,00	24,75	26,62	-1,87	5,280	3,730	1,550	4,018	3,518	1,550	0,051
25.04.2024	24,00	32,90	32,29	0,61	2,750	3,100	-0,350	4,018	3,518	-0,350	-0,001
26.04.2024	24,00	32,19	30,17	2,02	2,720	1,640	1,080	4,018	3,518	1,080	0,060
27.04.2024	24,00	28,72	27,05	1,67	2,390	1,040	1,350	4,018	3,518	1,350	0,067
28.04.2024	24,00	21,24	22,03	-0,79	0,010	0,010	0,000	4,018	3,518	0,000	-0,000
29.04.2024	24,00	20,35	22,49	-2,14	0,020	0,010	0,010	4,018	3,518	0,010	0,000
30.04.2024	24,00	21,04	24,67	-3,63	0,050	0,070	-0,020	4,018	3,518	-0,020	-0,001
01.05.2024	24,00	19,90	24,65	-4,75	0,090	0,160	-0,070	4,018	3,518	-0,070	-0,002
02.05.2024	24,00	30,71	28,43	2,28	3,010	1,230	1,780	4,018	3,518	1,780	0,089
03.05.2024	24,00	31,57	27,61	3,96	2,700	0,940	1,760	4,018	3,518	1,760	0,083
04.05.2024	24,00	26,31	27,25	-0,94	0,780	0,890	-0,110	4,018	3,518	-0,110	-0,005
05.05.2024	24,00	18,53	20,22	-1,69	0,030	0,060	-0,030	4,018	3,518	-0,030	-0,001
06.05.2024	24,00	30,40	27,35	3,05	3,200	1,200	2,000	4,018	3,518	2,000	0,096
07.05.2024	24,00	31,45	26,92	4,53	3,300	1,100	2,200	4,018	3,518	2,200	0,099
08.05.2024	24,00	30,21	28,45	1,76	2,900	1,000	1,900	4,018	3,518	1,900	0,088
09.05.2024	24,00	19,60	24,91	-5,31	0,030	0,050	-0,020	4,018	3,518	-0,020	-0,001
10.05.2024	24,00	19,88	23,72	-3,84	0,020	0,060	-0,040	4,018	3,518	-0,040	-0,001
11.05.2024	24,00	20,02	24,38	-4,36	0,030	0,090	-0,060	4,018	3,518	-0,060	-0,002
12.05.2024	24,00	19,32	23,93	-4,61	0,120	0,120	0,000	4,018	3,518	0,000	-0,000
13.05.2024	24,00	29,11	27,70	1,41	2,690	0,880	1,810	4,018	3,518	1,810	0,083
14.05.2024	24,00	18,29	23,66	-5,37	0,080	0,200	-0,120	4,018	3,518	-0,120	-0,003
15.05.2024	24,00	28,89	26,47	2,42	3,240	1,020	2,220	4,018	3,518	2,220	0,102
16.05.2024	23,97	30,98	26,39	4,59	3,130	1,040	2,090	4,018	3,518	2,090	0,104
17.05.2024	23,95	30,65	25,33	5,32	2,890	0,930	1,960	4,018	3,518	1,960	0,096
18.05.2024	24,00	26,83	25,88	0,95	1,460	0,560	0,900	4,018	3,518	0,900	0,045
19.05.2024	24,00	18,74	24,01	-5,27	0,020	0,090	-0,070	4,018	3,518	-0,070	-0,002
20.05.2024	24,00	31,82	28,34	3,48	3,230	1,030	2,200	4,018	3,518	2,200	0,111
21.05.2024	24,00	32,87	28,72	4,15	2,960	0,910	2,050	4,018	3,518	2,050	0,098
Среднее	24,00	26,14	26,28	-0,14	1,913	0,952	0,962	4,018	3,518	0,962	0,047
Итого	743,92				59,310	29,500	29,810			29,810	1,461

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
21.04.2024	4141,467	2923,268	68,437
21.05.2024	4200,777	2952,768	69,898

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru