

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Тип прибора: TCPB-042

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
22.08.2024 23	24,00	38,25	32,38	5,87	2,680	2,930	-0,250	4,018	3,518	-0,250	0,012
23.08.2024 23	24,00	41,27	32,95	8,32	3,550	3,670	-0,120	4,018	3,518	-0,120	0,025
24.08.2024 23	24,00	38,39	31,67	6,72	3,330	3,690	-0,360	4,018	3,518	-0,360	0,010
25.08.2024 23	24,00	39,38	31,84	7,54	3,230	3,630	-0,400	4,018	3,518	-0,400	0,011
26.08.2024 23	24,00	36,33	30,91	5,42	3,300	3,590	-0,290	4,018	3,518	-0,290	0,009
27.08.2024 23	24,00	38,05	31,02	7,03	3,250	3,510	-0,260	4,018	3,518	-0,260	0,014
28.08.2024 23	24,00	39,39	31,72	7,67	3,300	3,530	-0,230	4,018	3,518	-0,230	0,017
29.08.2024 23	24,00	40,87	32,36	8,51	3,640	3,450	0,190	4,018	3,518	0,190	0,038
30.08.2024 23	24,00	39,57	31,77	7,80	3,420	3,510	-0,090	4,018	3,518	-0,090	0,024
31.08.2024 23	24,00	41,55	32,26	9,29	4,210	3,440	0,770	4,018	3,518	0,770	0,068
01.09.2024 23	24,00	40,50	32,39	8,11	3,630	3,830	-0,200	4,018	3,518	-0,200	0,022
02.09.2024 23	24,00	41,23	32,56	8,67	4,380	3,630	0,750	4,018	3,518	0,750	0,065
03.09.2024 23	24,00	41,58	32,36	9,22	4,690	3,420	1,270	4,018	3,518	1,270	0,090
04.09.2024 23	24,00	42,39	32,52	9,87	4,920	3,310	1,610	4,018	3,518	1,610	0,109
05.09.2024 23	24,00	41,36	32,38	8,98	4,530	3,440	1,090	4,018	3,518	1,090	0,080
06.09.2024 23	24,00	40,57	31,69	8,88	4,810	3,270	1,540	4,018	3,518	1,540	0,100
07.09.2024 23	24,00	37,76	31,06	6,70	3,270	3,530	-0,260	4,018	3,518	-0,260	0,013
08.09.2024 23	24,00	38,13	31,12	7,01	3,280	3,470	-0,190	4,018	3,518	-0,190	0,016
09.09.2024 23	24,00	41,04	31,97	9,07	4,600	3,280	1,320	4,018	3,518	1,320	0,088
10.09.2024 23	24,00	42,24	32,21	10,03	5,300	3,440	1,860	4,018	3,518	1,860	0,123
11.09.2024 23	24,00	43,51	33,12	10,39	5,160	3,580	1,580	4,018	3,518	1,580	0,114
12.09.2024 23	24,00	42,66	33,16	9,50	4,800	3,580	1,220	4,018	3,518	1,220	0,090
13.09.2024 23	24,00	39,93	31,91	8,02	5,220	3,290	1,930	4,018	3,518	1,930	0,113
14.09.2024 23	24,00	38,77	31,90	6,87	3,700	3,880	-0,180	4,018	3,518	-0,180	0,019
15.09.2024 23	24,00	39,54	32,30	7,24	3,950	4,130	-0,180	4,018	3,518	-0,180	0,022
16.09.2024 23	24,00	39,92	31,64	8,28	5,640	3,500	2,140	4,018	3,518	2,140	0,127
17.09.2024 23	24,00	35,45	29,83	5,62	4,780	3,620	1,160	4,018	3,518	1,160	0,066
18.09.2024 23	24,00	39,39	30,60	8,79	5,560	3,340	2,220	4,018	3,518	2,220	0,131
19.09.2024 23	24,00	38,14	30,40	7,74	5,090	3,420	1,670	4,018	3,518	1,670	0,099
20.09.2024 23	24,00	37,70	29,24	8,46	5,170	3,230	1,940	4,018	3,518	1,940	0,115
Среднее	24,00	39,83	31,77	8,05	4,213	3,505	0,708	4,018	3,518	0,708	0,061
Итого	720,00				126,390	105,140	21,250			21,250	1,831

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
22.08.2024	4464,486	3223,468	71,536
20.09.2024	4590,876	3328,608	73,367

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru