

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 10А

Номер прибора: 1308432

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
23.03.2024 23	24,00	51,32	44,18	7,14	113,945	115,917	-1,972	0,812	0,826
24.03.2024 23	24,00	52,78	45,12	7,66	112,977	115,019	-2,042	0,865	0,881
25.03.2024 23	24,00	49,33	42,74	6,59	86,778	88,097	-1,319	0,606	0,616
26.03.2024 23	24,00	51,58	44,15	7,43	112,774	114,521	-1,747	0,838	0,851
27.03.2024 23	24,00	50,86	43,72	7,14	114,026	115,789	-1,763	0,814	0,827
28.03.2024 23	24,00	52,87	45,29	7,58	115,332	117,200	-1,868	0,874	0,888
29.03.2024 23	24,00	49,16	42,91	6,25	92,310	93,662	-1,352	0,610	0,620
30.03.2024 23	24,00	51,23	44,37	6,86	117,028	118,759	-1,731	0,803	0,815
31.03.2024 23	24,00	51,25	44,43	6,82	114,660	116,529	-1,869	0,781	0,793
01.04.2024 23	24,00	46,23	41,11	5,12	52,828	53,650	-0,822	0,308	0,313
02.04.2024 23	24,00	42,07	38,04	4,03	47,599	48,224	-0,625	0,230	0,233
03.04.2024 23	24,00	22,35	22,31	0,04	8,333	8,503	-0,170	0,002	0,002
04.04.2024 23	24,00	41,54	36,82	4,72	110,507	111,845	-1,338	0,522	0,528
05.04.2024 23	24,00	42,28	37,65	4,63	65,285	66,070	-0,785	0,323	0,327
06.04.2024 23	24,00	44,30	39,15	5,15	58,748	59,380	-0,632	0,340	0,344
07.04.2024 23	24,00	45,78	40,61	5,17	60,406	61,136	-0,730	0,350	0,355
08.04.2024 23	24,00	28,05	25,27	2,78	12,481	12,633	-0,152	0,037	0,037
09.04.2024 23	24,00	45,04	40,14	4,90	54,414	55,043	-0,629	0,309	0,313
10.04.2024 23	24,00	40,46	35,39	5,07	28,199	28,515	-0,316	0,151	0,153
11.04.2024 23	24,00	50,39	44,80	5,59	59,093	59,744	-0,651	0,387	0,391
12.04.2024 23	24,00	41,71	37,61	4,10	44,539	44,923	-0,384	0,241	0,242
13.04.2024 23	24,00	37,28	34,78	2,50	55,345	55,810	-0,465	0,188	0,190
14.04.2024 23	24,00	47,36	42,43	4,93	53,486	53,882	-0,396	0,331	0,334
15.04.2024 23	24,00	22,55	25,22	-2,67	6,157	6,312	-0,155	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	21,20	22,43	-1,23	2,196	2,275	-0,079	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	19,73	19,95	-0,22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	42,26	37,72	4,54	65,363	66,286	-0,923	0,412	0,418
Итого	624,00				1699,446	1723,438	-23,992	10,724	10,879

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
23.03.2024	49096,314	48636,135	372,682	370,246
17.04.2024	50795,760	50359,573	383,406	381,126

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru