

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 11/6

Номер прибора: 00061461

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	0,00	51,02	41,54	9,48	64,310	64,310	0,000	0,49	0,44	0,609	0,610
24.03.2024 23	24,00	0,00	52,47	42,34	10,13	62,960	62,960	0,000	0,49	0,44	0,638	0,638
25.03.2024 23	24,00	0,00	49,89	40,25	9,64	47,430	47,430	0,000	0,49	0,44	0,457	0,457
26.03.2024 23	24,00	0,00	51,31	41,39	9,92	63,620	63,620	0,000	0,49	0,44	0,631	0,631
27.03.2024 23	24,00	0,00	50,57	41,08	9,49	64,340	64,340	0,000	0,49	0,44	0,610	0,611
28.03.2024 23	24,00	0,00	52,55	42,44	10,11	64,290	64,290	0,000	0,49	0,44	0,649	0,650
29.03.2024 23	24,00	0,00	49,58	40,30	9,28	49,560	49,550	0,010	0,49	0,44	0,459	0,460
30.03.2024 23	24,00	0,00	50,98	41,67	9,31	64,390	64,390	0,000	0,49	0,44	0,599	0,599
31.03.2024 23	24,00	0,00	50,91	41,70	9,21	64,200	64,200	0,000	0,49	0,44	0,590	0,591
01.04.2024 23	24,00	0,00	47,88	39,16	8,72	26,810	26,810	0,000	0,49	0,44	0,234	0,234
02.04.2024 23	24,00	0,00	44,61	37,07	7,54	22,180	22,180	0,000	0,49	0,44	0,165	0,167
03.04.2024 23	24,00	0,00	29,77	23,06	6,71	1,570	1,700	-0,130	0,49	0,44	0,011	0,011
04.04.2024 23	24,00	0,00	41,59	35,54	6,05	64,470	64,470	0,000	0,49	0,44	0,390	0,390
05.04.2024 23	24,00	0,00	43,20	36,32	6,88	34,650	34,670	-0,020	0,49	0,44	0,237	0,239
06.04.2024 23	24,00	0,00	46,38	37,77	8,61	29,960	30,000	-0,040	0,49	0,44	0,257	0,258
07.04.2024 23	24,00	0,00	47,61	39,16	8,45	29,300	29,310	-0,010	0,49	0,44	0,246	0,248
08.04.2024 23	24,00	0,00	39,24	31,01	8,23	4,690	4,830	-0,140	0,49	0,44	0,039	0,040
09.04.2024 23	24,00	0,00	47,41	38,99	8,42	25,640	25,640	0,000	0,49	0,44	0,215	0,216
10.04.2024 23	24,00	0,00	44,62	35,93	8,69	14,490	14,630	-0,140	0,49	0,44	0,124	0,127
11.04.2024 23	24,00	0,00	52,84	42,84	10,00	26,460	26,460	0,000	0,49	0,44	0,265	0,265
12.04.2024 23	24,00	0,00	43,86	35,51	8,35	21,750	21,780	-0,030	0,49	0,44	0,182	0,182
13.04.2024 23	24,00	0,00	38,43	32,73	5,70	25,680	25,680	0,000	0,49	0,44	0,146	0,146
14.04.2024 23	24,00	0,00	50,29	40,64	9,65	22,770	22,770	0,000	0,49	0,44	0,220	0,220
15.04.2024 23	24,00	0,00	21,81	21,52	0,29	0,470	0,530	-0,060	0,49	0,44	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	0,00	22,36	28,79	-6,43	0,420	0,520	-0,100	0,49	0,44	0,000	-0,003
17.04.2024 23	24,00	0,00	21,64	26,05	-4,41	0,400	0,480	-0,080	0,49	0,44	0,000	-0,002
18.04.2024 23	24,00	0,00	21,51	22,75	-1,24	0,390	0,670	-0,280	0,49	0,44	0,000	-0,001
19.04.2024 23	24,00	0,00	19,44	19,37	0,07	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
20.04.2024 23	24,00	0,00	19,33	19,22	0,11	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	41,49	35,04	6,45	30,938	30,973	-0,035	0,49	0,44	0,275	0,275
Итого	696,00	0,00				897,200	898,220	-1,020			7,973	7,983

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
23.03.2024	9277,140	9278,750	85,916	2989,00	443,00
20.04.2024	10174,340	10176,970	93,889	3685,00	443,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru