

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 18

Номер прибора: 1801245

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	50,89	36,49	14,40	67,228	66,448	0,780	4,956	4,334	0,967	0,957
24.03.2024 23	23,60	52,28	36,81	15,47	66,158	65,296	0,863	4,935	4,324	1,023	1,011
25.03.2024 23	17,78	46,70	32,48	14,22	51,538	49,175	2,363	4,599	4,150	0,754	0,723
26.03.2024 23	23,77	51,11	35,95	15,16	66,470	65,643	0,827	4,946	4,334	1,007	0,995
27.03.2024 23	24,00	50,42	35,81	14,61	67,067	66,274	0,792	4,966	4,334	0,979	0,968
28.03.2024 23	24,00	52,42	36,95	15,47	67,891	67,109	0,782	4,966	4,324	1,048	1,037
29.03.2024 23	18,48	47,26	33,05	14,21	54,072	51,907	2,164	4,640	4,160	0,762	0,731
30.03.2024 23	24,00	50,86	36,78	14,08	68,698	67,917	0,781	4,966	4,303	0,967	0,957
31.03.2024 23	24,00	50,81	36,82	13,99	67,457	66,676	0,781	4,966	4,324	0,943	0,933
01.04.2024 23	10,05	37,70	29,12	8,58	31,528	27,131	4,397	4,140	3,936	0,388	0,360
02.04.2024 23	8,40	34,68	28,59	6,09	27,094	22,253	4,841	4,028	3,875	0,277	0,260
03.04.2024 23	0,42	22,97	21,77	1,20	8,187	1,371	6,816	3,610	3,661	0,012	0,003
04.04.2024 23	24,00	41,45	31,76	9,69	65,416	64,586	0,829	4,935	4,334	0,632	0,625
05.04.2024 23	12,90	36,23	29,35	6,88	38,943	35,208	3,735	4,303	3,997	0,388	0,375
06.04.2024 23	11,17	37,33	30,71	6,62	34,735	30,625	4,110	4,201	3,946	0,405	0,394
07.04.2024 23	10,97	38,15	31,30	6,85	34,281	30,083	4,198	4,191	3,936	0,403	0,390
08.04.2024 23	1,63	24,26	22,21	2,05	11,231	4,558	6,672	3,661	3,671	0,068	0,050
09.04.2024 23	9,62	36,62	30,87	5,75	30,906	26,408	4,498	4,099	3,885	0,351	0,342
10.04.2024 23	5,23	27,68	25,25	2,43	21,156	15,472	5,685	3,875	3,763	0,193	0,192
11.04.2024 23	9,88	39,02	31,11	7,91	33,542	29,095	4,447	4,079	3,824	0,448	0,430
12.04.2024 23	0,00	20,76	20,91	-0,15	7,200	0,000	7,200	3,987	3,742	-0,001	0,000
13.04.2024 23	0,00	20,00	20,09	-0,09	7,200	0,000	7,200	4,028	3,722	-0,001	0,000
14.04.2024 23	0,00	19,65	19,76	-0,11	7,200	0,000	7,200	3,885	3,630	-0,001	0,000
15.04.2024 23	0,00	19,50	19,58	-0,08	7,200	0,000	7,200	3,406	3,457	-0,001	0,000
16.04.2024 23	0,00	19,26	19,34	-0,08	7,200	0,000	7,200	3,385	3,447	-0,001	0,000
17.04.2024 23	0,00	19,98	19,62	0,36	7,200	0,000	7,200	3,396	3,487	0,003	0,000
Среднее	11,84	36,46	28,94	7,52	36,800	32,817	3,983	4,275	3,958	0,462	0,451
Итого	307,90				956,797	853,235	103,562			12,012	11,733

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	19575,275	18394,683	164,475
17.04.2024	20532,072	19247,918	176,488

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru