

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 21

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99905

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.01.2024 23	24,00	54,09	43,81	10,28	42,405	42,416	-0,011	6,000	5,500	0,436	0,436
24.01.2024 23	24,00	56,33	45,39	10,94	42,383	42,395	-0,012	6,000	5,500	0,463	0,464
25.01.2024 23	24,00	54,65	44,45	10,21	42,359	42,392	-0,033	6,000	5,500	0,432	0,433
26.01.2024 23	24,00	51,98	42,65	9,33	42,396	42,467	-0,071	6,000	5,500	0,395	0,396
27.01.2024 23	24,00	54,31	44,33	9,98	42,364	42,408	-0,044	6,000	5,500	0,422	0,423
28.01.2024 23	24,00	56,03	45,46	10,57	42,298	42,288	0,010	6,000	5,500	0,446	0,447
29.01.2024 23	24,00	55,64	45,09	10,55	42,252	42,223	0,029	6,000	5,500	0,445	0,445
30.01.2024 23	24,00	55,69	44,86	10,83	42,274	42,237	0,038	6,000	5,500	0,458	0,458
31.01.2024 23	24,00	55,25	44,58	10,67	42,283	42,249	0,034	6,000	5,500	0,451	0,451
01.02.2024 23	24,00	57,48	46,28	11,20	42,294	42,249	0,045	6,000	5,500	0,473	0,473
02.02.2024 23	24,00	54,80	44,69	10,11	42,283	42,273	0,010	6,000	5,500	0,427	0,427
03.02.2024 23	24,00	55,83	45,38	10,45	42,312	42,296	0,016	6,000	5,500	0,442	0,442
04.02.2024 23	24,00	55,07	44,78	10,29	42,303	42,279	0,024	6,000	5,500	0,435	0,435
05.02.2024 23	24,00	55,72	45,46	10,25	42,419	42,366	0,052	6,000	5,500	0,435	0,434
06.02.2024 23	24,00	54,33	44,68	9,65	42,613	42,544	0,070	6,000	5,500	0,411	0,411
07.02.2024 23	24,00	54,41	44,38	10,03	40,295	40,231	0,064	6,000	5,500	0,404	0,403
08.02.2024 23	24,00	54,56	43,66	10,89	35,883	35,849	0,034	6,000	5,500	0,390	0,390
09.02.2024 23	24,00	54,16	43,07	11,09	33,601	33,576	0,025	6,000	5,500	0,372	0,372
10.02.2024 23	24,00	53,88	43,03	10,85	33,587	33,551	0,036	6,000	5,500	0,364	0,364
11.02.2024 23	24,00	54,65	42,65	12,00	24,814	24,677	0,136	6,000	5,500	0,298	0,296
12.02.2024 23	24,00	53,47	40,22	13,25	21,953	21,528	0,425	6,000	5,500	0,291	0,285
13.02.2024 23	24,00	53,98	39,89	14,09	19,863	19,538	0,325	6,000	5,500	0,279	0,275
14.02.2024 23	24,00	54,80	40,27	14,53	19,056	18,885	0,171	6,000	5,500	0,276	0,274
15.02.2024 23	24,00	53,08	39,17	13,92	18,403	18,244	0,158	6,000	5,500	0,256	0,254
16.02.2024 23	24,00	54,32	43,06	11,26	32,958	32,655	0,303	6,000	5,500	0,371	0,368
17.02.2024 23	24,00	55,05	44,33	10,72	37,154	36,799	0,355	6,000	5,500	0,398	0,394
18.02.2024 23	24,00	54,83	44,10	10,72	37,178	36,727	0,451	6,000	5,500	0,398	0,394
19.02.2024 23	24,00	55,05	44,70	10,35	38,789	38,270	0,519	6,000	5,500	0,401	0,396
20.02.2024 23	24,00	55,05	45,38	9,67	44,248	43,656	0,591	6,000	5,500	0,428	0,422
Среднее	24,00	54,78	43,79	10,99	37,001	36,871	0,129	6,000	5,500	0,396	0,395
Итого	696,00				1073,018	1069,269	3,750			11,496	11,465

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.01.2024	4109,187	4083,269	37,504
20.02.2024	5182,205	5152,538	49,000

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru