

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2024 по 22.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 21

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99905

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2024 23	24,00	56,99	46,85	10,14	44,210	43,615	0,595	6,000	5,500	0,448	0,442
22.02.2024 23	24,00	56,36	45,47	10,89	39,705	39,156	0,549	6,000	5,500	0,432	0,426
23.02.2024 23	24,00	57,14	46,50	10,64	41,827	41,278	0,550	6,000	5,500	0,445	0,439
24.02.2024 23	24,00	56,44	45,46	10,98	29,505	29,142	0,364	6,000	5,500	0,324	0,320
25.02.2024 23	24,00	56,84	46,07	10,77	29,835	29,547	0,288	6,000	5,500	0,321	0,318
26.02.2024 23	24,00	54,37	44,51	9,86	32,705	32,435	0,270	6,000	5,500	0,322	0,320
27.02.2024 23	24,00	55,61	45,00	10,61	27,404	27,119	0,285	6,000	5,500	0,290	0,288
28.02.2024 23	24,00	55,33	44,78	10,55	29,840	29,518	0,322	6,000	5,500	0,314	0,311
29.02.2024 23	24,00	56,44	45,69	10,75	34,998	34,690	0,308	6,000	5,500	0,376	0,373
01.03.2024 23	24,00	56,09	45,57	10,52	34,276	33,935	0,341	6,000	5,500	0,360	0,357
02.03.2024 23	24,00	55,92	45,60	10,32	33,565	33,285	0,280	6,000	5,500	0,346	0,343
03.03.2024 23	24,00	55,79	45,73	10,06	35,773	35,480	0,293	6,000	5,500	0,359	0,357
04.03.2024 23	24,00	55,96	46,53	9,43	43,564	43,163	0,401	6,000	5,500	0,410	0,407
05.03.2024 23	24,00	51,74	42,74	9,00	25,399	25,202	0,197	6,000	5,500	0,228	0,227
06.03.2024 23	24,00	50,41	43,09	7,33	48,819	48,639	0,180	6,000	5,500	0,357	0,356
07.03.2024 23	24,00	50,69	43,27	7,43	47,806	47,675	0,131	6,000	5,500	0,355	0,354
08.03.2024 23	24,00	50,92	42,53	8,39	43,797	44,001	-0,204	6,000	5,500	0,367	0,369
09.03.2024 23	24,00	51,87	42,60	9,27	29,871	29,911	-0,040	6,000	5,500	0,277	0,277
10.03.2024 23	24,00	52,04	43,08	8,96	43,371	43,285	0,085	6,000	5,500	0,388	0,388
11.03.2024 23	24,00	50,31	42,01	8,30	43,159	43,199	-0,040	6,000	5,500	0,358	0,358
12.03.2024 23	24,00	51,09	42,09	9,00	35,942	35,883	0,059	6,000	5,500	0,323	0,323
13.03.2024 23	24,00	51,74	42,90	8,84	40,658	40,358	0,300	6,000	5,500	0,359	0,357
14.03.2024 23	24,00	52,11	42,13	9,98	34,409	34,110	0,299	6,000	5,500	0,343	0,340
15.03.2024 23	24,00	52,30	43,42	8,88	35,088	34,813	0,275	6,000	5,500	0,311	0,309
16.03.2024 23	24,00	52,57	43,05	9,52	29,647	29,309	0,339	6,000	5,500	0,282	0,279
17.03.2024 23	24,00	51,16	42,79	8,37	40,906	40,330	0,576	6,000	5,500	0,342	0,338
18.03.2024 23	24,00	53,65	43,97	9,68	29,775	29,416	0,360	6,000	5,500	0,288	0,285
19.03.2024 23	24,00	53,12	43,59	9,54	27,549	27,221	0,327	6,000	5,500	0,262	0,260
20.03.2024 23	24,00	52,91	43,51	9,39	32,781	32,357	0,424	6,000	5,500	0,308	0,304
21.03.2024 23	24,00	50,05	40,97	9,08	24,853	24,517	0,336	6,000	5,500	0,226	0,223
22.03.2024 23	24,00	48,93	41,20	7,73	41,944	41,410	0,534	6,000	5,500	0,324	0,320
Среднее	24,00	53,45	43,96	9,49	35,903	35,613	0,290	6,000	5,500	0,337	0,335
Итого	744,00				1112,983	1103,995	8,987			10,447	10,370

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2024	5182,205	5152,538	49,000
22.03.2024	6295,187	6256,533	59,447

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru