

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 21

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99905

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	51,33	43,35	7,97	44,900	44,386	0,515	6,000	5,500	0,358	0,354
24.03.2024 23	24,00	52,77	44,28	8,48	44,658	44,148	0,510	6,000	5,500	0,378	0,374
25.03.2024 23	24,00	50,09	42,01	8,08	27,559	27,268	0,290	6,000	5,500	0,223	0,220
26.03.2024 23	24,00	51,01	43,45	7,57	49,823	49,466	0,357	6,000	5,500	0,377	0,374
27.03.2024 23	24,00	50,86	43,45	7,41	49,562	49,265	0,298	6,000	5,500	0,367	0,365
28.03.2024 23	24,00	52,91	43,96	8,95	31,105	30,940	0,165	6,000	5,500	0,278	0,277
29.03.2024 23	24,00	50,10	41,57	8,54	34,376	34,243	0,132	6,000	5,500	0,293	0,292
30.03.2024 23	24,00	50,63	42,06	8,56	27,148	27,057	0,091	6,000	5,500	0,232	0,232
31.03.2024 23	24,00	50,98	42,43	8,55	27,450	27,323	0,127	6,000	5,500	0,234	0,234
01.04.2024 23	24,00	51,05	42,54	8,51	18,824	18,742	0,082	6,000	5,500	0,160	0,160
02.04.2024 23	24,00	46,92	40,10	6,82	21,546	21,364	0,183	6,000	5,500	0,147	0,146
03.04.2024 23	24,00	39,05	28,06	10,99	1,730	1,663	0,067	6,000	5,500	0,020	0,018
04.04.2024 23	24,00	46,93	39,82	7,11	24,720	24,553	0,167	6,000	5,500	0,176	0,175
05.04.2024 23	23,46	46,18	40,54	5,64	23,172	22,929	0,243	6,000	5,500	0,131	0,129
06.04.2024 23	24,00	47,44	39,11	8,33	15,062	14,924	0,137	6,000	5,500	0,126	0,124
07.04.2024 23	24,00	49,27	43,07	6,20	24,884	24,700	0,184	6,000	5,500	0,155	0,153
08.04.2024 23	24,00	48,60	39,93	8,66	12,828	12,593	0,235	6,000	5,500	0,113	0,109
09.04.2024 23	24,00	51,18	43,60	7,57	37,092	36,928	0,163	6,000	5,500	0,280	0,280
10.04.2024 23	24,00	55,95	48,64	7,31	15,494	15,237	0,257	6,000	5,500	0,117	0,111
11.04.2024 23	24,00	49,00	41,18	7,82	8,515	8,450	0,065	6,000	5,500	0,067	0,066
12.04.2024 23	24,00	49,50	42,32	7,18	29,415	29,282	0,133	6,000	5,500	0,211	0,210
13.04.2024 23	24,00	44,12	39,07	5,05	16,107	15,930	0,177	6,000	5,500	0,081	0,080
14.04.2024 23	24,00	20,88	20,69	0,19	23,814	23,604	0,209	6,000	5,500	0,005	0,004
15.04.2024 23	24,00	14,20	16,53	-2,32	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
16.04.2024 23	24,00	16,44	16,00	0,45	0,092	0,006	0,086	6,000	5,500	-0,000	0,000
Среднее	23,98	45,50	38,71	6,78	24,395	24,200	0,195	6,000	5,500	0,181	0,180
Итого	599,46				609,877	605,003	4,874			4,530	4,489

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	6295,187	6256,533	59,447
17.04.2024	6905,064	6861,536	63,977

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru