

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 22

Номер прибора: 1700299

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	23,62	16,86	16,59	0,27	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,30	15,94	0,36	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,01	17,63	0,38	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,47	17,20	0,27	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,11	16,85	0,26	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	17,10	16,75	0,35	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	32,18	29,42	2,76	96,463	96,854	-0,391	6,118	5,608	0,571	0,573
17.11.2023 23	24,00	55,97	49,47	6,50	200,163	200,937	-0,774	6,118	5,608	1,315	1,320
18.11.2023 23	24,00	54,61	48,14	6,47	188,581	189,172	-0,591	6,118	5,608	1,219	1,223
19.11.2023 23	24,00	53,78	47,76	6,02	191,189	190,138	1,051	6,118	5,608	1,152	1,146
20.11.2023 23	24,00	49,92	44,29	5,63	175,113	174,122	0,991	6,118	5,608	0,988	0,982
21.11.2023 23	24,00	46,46	40,81	5,65	154,658	153,802	0,856	6,118	5,608	0,874	0,869
22.11.2023 23	24,00	47,77	41,85	5,92	154,251	153,297	0,954	6,118	5,608	0,912	0,907
Среднее	23,97	34,12	30,98	3,14	89,263	89,102	0,161	6,118	5,608	0,541	0,540
Итого	311,62				1160,418	1158,322	2,096			7,031	7,020

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	44298,396	43269,155	404,278	394,039
22.11.2023 23	45458,814	44427,477	411,309	401,059

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru