

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: KAPAT-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 25

Номер прибора: 04990617

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	23,90	17,89	16,01	1,88	0,000	0,000	0,000	3,51	3,19	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,46	15,39	2,07	0,000	0,000	0,000	3,52	3,18	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,66	16,46	1,20	0,000	0,000	0,000	3,51	3,22	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,59	16,23	1,36	0,000	0,000	0,000	3,54	3,19	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,46	15,96	1,50	0,000	0,000	0,000	3,53	3,17	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	17,33	15,95	1,39	0,000	0,000	0,000	3,52	3,17	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	17,15	16,06	1,09	0,020	0,102	-0,082	3,56	4,16	0,000	-0,000
17.11.2023 23	24,00	29,82	23,99	5,83	19,776	20,554	-0,778	3,58	3,62	0,232	0,237
18.11.2023 23	24,00	53,32	39,84	13,48	49,050	48,858	0,193	3,65	2,33	0,669	0,667
19.11.2023 23	24,00	52,48	37,97	14,51	54,204	54,327	-0,123	3,67	5,40	0,787	0,789
20.11.2023 23	24,00	48,50	32,22	16,29	44,809	44,873	-0,064	3,66	5,52	0,730	0,731
21.11.2023 23	24,00	45,16	30,16	14,99	39,534	39,746	-0,212	3,66	5,36	0,587	0,590
22.11.2023 23	24,00	46,62	34,16	12,47	43,160	43,344	-0,184	3,66	3,20	0,538	0,541
Среднее	23,99	30,65	23,87	6,77	19,273	19,370	-0,096	3,58	3,75	0,273	0,273
Итого					250,554	251,804	-1,250			3,544	3,555

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023	9454,330	9445,562	97,830	97,720
22.11.2023	9704,884	9697,366	101,374	101,275

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru