

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ГБУЗ ПНД №4

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97705

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	14,60	14,30	0,29	0,000	0,000	0,000	2,761	2,821	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,81	16,28	0,54	0,000	0,000	0,000	2,793	2,844	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	16,73	16,47	0,26	0,000	0,000	0,000	2,787	2,853	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	15,68	15,58	0,10	0,000	0,000	0,000	2,781	2,837	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	15,30	14,98	0,31	0,000	0,000	0,000	2,775	2,794	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	66,94	66,70	0,24	26,351	26,450	-0,099	3,961	1,769	0,001	0,006
16.11.2023 23	24,00	64,78	56,19	8,59	71,894	72,705	-0,811	4,902	2,453	0,615	0,625
17.11.2023 23	24,00	69,51	54,90	14,61	74,544	75,614	-1,070	5,051	2,408	1,091	1,104
18.11.2023 23	24,00	66,12	51,10	15,02	70,867	72,296	-1,430	4,826	2,399	1,066	1,086
19.11.2023 23	24,00	67,27	51,26	16,01	66,509	67,451	-0,942	4,537	2,418	1,066	1,080
20.11.2023 23	24,00	64,23	48,56	15,67	62,109	62,887	-0,778	4,436	2,575	0,974	0,985
21.11.2023 23	24,00	63,78	46,94	16,83	55,841	56,500	-0,660	4,097	2,612	0,941	0,951
22.11.2023 23	24,00	67,39	49,03	18,36	44,073	45,078	-1,005	3,947	2,482	0,799	0,828
Среднее	24,00	46,86	38,64	8,22	36,322	36,845	-0,523	3,819	2,559	0,504	0,513
Итого	312,00				472,187	478,983	-6,795			6,553	6,666

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	9173,537	9509,133	187,728
22.11.2023	9645,724	9988,115	194,281

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru