

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Московская, д. 11

Номер прибора: 05472216

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	13,06	11,60	1,46	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	11,98	10,90	1,08	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	14,32	14,30	0,02	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	13,75	13,27	0,48	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	13,10	12,46	0,64	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	12,84	12,74	0,10	0,220	0,220	-0,000	6,12	5,61	-0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	13,52	13,43	0,09	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	12,06	11,74	0,31	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	11,39	11,30	0,09	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
19.11.2023 23	24,00	11,63	11,70	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
20.11.2023 23	24,00	11,15	10,97	0,18	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
21.11.2023 23	24,00	9,88	9,60	0,27	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
22.11.2023 23	24,00	9,97	10,18	-0,21	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
Среднее	24,00	12,20	11,86	0,34	0,017	0,017	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
Итого					0,220	0,220	0,000			0,000	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023	8188,090	8248,719	130,240	131,325
22.11.2023	8188,310	8248,939	130,239	131,325

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru