

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	23,94	24,24	-0,30	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	23,81	23,71	0,10	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	24,80	24,49	0,31	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	25,34	24,36	0,98	0,056	0,000	0,056	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	24,03	24,03	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	41,62	33,31	8,31	91,305	91,012	0,293	6,118	5,608	0,829	0,829
16.11.2023 23	24,00	52,49	42,42	10,07	180,986	179,266	1,720	6,118	5,608	1,799	1,784
17.11.2023 23	24,00	58,96	45,45	13,51	169,126	168,658	0,468	6,118	5,608	2,282	2,277
18.11.2023 23	24,00	55,96	43,48	12,48	169,963	170,035	-0,072	6,118	5,608	2,120	2,124
19.11.2023 23	24,00	55,32	43,02	12,30	167,490	167,702	-0,212	6,118	5,608	2,059	2,064
20.11.2023 23	24,00	52,62	41,10	11,52	165,507	166,158	-0,651	6,118	5,608	1,905	1,914
21.11.2023 23	24,00	53,88	41,28	12,60	165,313	166,201	-0,888	6,118	5,608	2,080	2,094
22.11.2023 23	24,00	54,33	41,78	12,55	165,917	166,912	-0,994	6,118	5,608	2,074	2,088
Среднее	24,00	42,08	34,82	7,26	98,128	98,150	-0,022	6,118	5,608	1,165	1,167
Итого	312,00				1275,664	1275,944	-0,280			15,148	15,174

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	1164,630	-465,713
22.11.2023	1179,778	-465,993

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru