

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.05.2024 23	24,00	61,25	54,84	6,41	108,125	103,973	4,152	0,400	0,350	4,152	0,873
23.05.2024 23	24,00	59,40	50,96	8,44	81,715	77,448	4,267	0,400	0,350	4,267	0,812
24.05.2024 23	24,00	59,59	51,80	7,79	82,383	78,257	4,126	0,400	0,350	4,126	0,772
25.05.2024 23	24,00	59,03	51,27	7,76	81,575	77,078	4,497	0,400	0,350	4,497	0,781
26.05.2024 23	24,00	60,58	54,48	6,10	107,967	103,375	4,592	0,400	0,350	4,592	0,849
27.05.2024 23	24,00	59,00	52,15	6,85	87,732	83,322	4,409	0,400	0,350	4,409	0,780
28.05.2024 23	24,00	59,34	50,66	8,68	86,496	82,769	3,727	0,400	0,350	3,727	0,758
29.05.2024 23	24,00	60,10	51,88	8,22	86,129	81,460	4,669	0,400	0,350	4,669	0,817
Среднее	24,00	59,79	52,26	7,53	88,544	84,636	4,305	0,400	0,350	4,305	0,805
Итого	192,00				722,122	687,682	34,440			34,440	6,441

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.05.2024	2924,751	449,153
20.06.2024	2956,017	455,594

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru