

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 23

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1601221

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	29,45	27,54	1,91	0,000	0,000	0,000	6,006	5,517	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	29,22	27,32	1,90	0,000	0,000	0,000	6,006	5,517	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	29,66	27,97	1,69	0,000	0,000	0,000	6,006	5,517	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	29,31	27,45	1,86	0,000	0,000	0,000	6,006	5,517	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	28,58	27,09	1,49	0,000	0,000	0,000	6,006	5,517	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	31,98	29,17	2,81	27,360	26,066	1,294	6,006	5,517	0,206	0,192
16.11.2023 23	24,00	51,40	41,64	9,76	172,312	171,816	0,496	6,006	5,517	1,719	1,711
17.11.2023 23	24,00	57,54	44,34	13,20	190,242	185,852	4,390	6,006	5,517	2,504	2,448
18.11.2023 23	24,00	55,06	44,09	10,97	192,589	178,135	14,455	6,006	5,517	2,113	1,956
19.11.2023 23	24,00	54,13	41,93	12,20	193,437	183,331	10,106	6,006	5,517	2,358	2,255
20.11.2023 23	24,00	51,48	38,93	12,55	191,836	191,920	-0,084	6,006	5,517	2,405	2,409
21.11.2023 23	24,00	53,01	39,41	13,60	191,012	191,012	-0,000	6,006	5,517	2,594	2,598
22.11.2023 23	24,00	53,12	40,33	12,79	189,141	189,165	-0,025	6,006	5,517	2,413	2,416
Среднее	24,00	42,61	35,17	7,44	103,687	101,330	2,356	6,006	5,517	1,255	1,230
Итого	312,00				1347,928	1317,296	30,632			16,312	15,984

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
10.11.2023	134898,546	88726,539	2080,395
22.11.2023	136246,475	90043,836	2096,707

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru