

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 1

Номер прибора: 1900169

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	19,35	19,43	-0,08	0,000	0,000	0,000	4,542	4,621	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	18,91	19,00	-0,09	0,000	0,000	0,000	4,519	4,601	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	19,37	19,54	-0,17	0,000	0,000	0,000	4,522	4,603	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	19,24	19,39	-0,15	0,000	0,000	0,000	4,504	4,585	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	42,95	36,07	6,88	49,749	50,153	-0,404	4,639	4,117	0,592	0,595
15.11.2023 23	24,00	56,12	40,96	15,16	52,294	52,913	-0,619	5,109	4,166	0,700	0,709
16.11.2023 23	24,00	53,44	33,69	19,75	23,263	24,021	-0,758	4,896	3,979	0,459	0,474
17.11.2023 23	24,00	44,21	32,12	12,09	40,019	40,829	-0,810	4,113	3,568	0,393	0,404
18.11.2023 23	24,00	50,27	34,22	16,05	37,314	38,286	-0,972	5,668	5,112	0,571	0,586
19.11.2023 23	24,00	48,80	33,40	15,40	37,062	38,019	-0,957	5,951	5,375	0,517	0,531
20.11.2023 23	24,00	49,87	36,07	13,80	49,982	51,053	-1,071	5,963	5,464	0,668	0,682
21.11.2023 23	24,00	54,04	36,02	18,02	41,914	42,862	-0,948	6,124	5,471	0,689	0,705
22.11.2023 23	24,00	58,49	33,37	25,12	22,658	23,280	-0,622	6,452	5,537	0,568	0,584
Среднее	24,00	41,16	30,25	10,91	27,250	27,801	-0,551	5,154	4,707	0,397	0,405
Итого	312,00				354,255	361,416	-7,161			5,156	5,271

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	0,000	33,941	0,000	-0,006
22.11.2023 23	354,255	395,357	5,156	5,265

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru