

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
22.05.2024 23	24,00	55,25	45,48	9,77	17,800	15,560	2,240	0,575	0,574	2,240	0,253
23.05.2024 23	24,00	57,01	46,65	10,36	17,880	15,620	2,260	0,579	0,579	2,260	0,266
24.05.2024 23	24,00	50,16	41,07	9,09	13,800	11,520	2,280	0,514	0,508	2,280	0,205
25.05.2024 23	24,00	55,99	46,11	9,88	17,990	15,030	2,960	0,574	0,574	2,960	0,288
26.05.2024 23	24,00	56,27	46,73	9,54	18,250	14,600	3,650	0,558	0,557	3,650	0,312
27.05.2024 23	24,00	27,72	27,10	0,62	0,090	0,250	-0,160	0,100	0,100	-0,160	-0,004
28.05.2024 23	24,00	24,33	24,42	-0,09	0,020	0,020	0,000	0,099	0,102	0,000	0,000
29.05.2024 23	24,00	23,71	23,95	-0,24	0,020	0,010	0,010	0,095	0,101	0,010	0,000
30.05.2024 23	24,00	23,31	23,53	-0,22	0,040	0,020	0,020	0,103	0,106	0,020	0,000
31.05.2024 23	24,00	36,06	32,17	3,89	5,980	4,830	1,150	0,279	0,291	1,150	0,098
01.06.2024 23	24,00	54,86	46,30	8,56	19,440	16,380	3,060	0,578	0,579	3,060	0,280
02.06.2024 23	24,00	55,14	46,41	8,73	18,760	15,720	3,040	0,575	0,575	3,040	0,279
03.06.2024 23	24,00	55,82	46,90	8,92	18,280	15,640	2,640	0,576	0,576	2,640	0,263
04.06.2024 23	24,00	54,63	46,33	8,30	18,220	15,310	2,910	0,577	0,576	2,910	0,260
05.06.2024 23	24,00	58,12	48,85	9,27	17,670	15,380	2,290	0,566	0,565	2,290	0,246
06.06.2024 23	24,00	58,29	48,83	9,46	18,090	15,570	2,520	0,575	0,575	2,520	0,262
07.06.2024 23	24,00	55,61	46,96	8,65	17,840	15,160	2,680	0,563	0,562	2,680	0,252
08.06.2024 23	24,00	55,18	46,56	8,62	17,740	14,560	3,180	0,564	0,563	3,180	0,270
09.06.2024 23	24,00	55,49	46,74	8,75	17,670	14,710	2,960	0,557	0,555	2,960	0,264
10.06.2024 23	24,00	55,40	46,71	8,69	17,540	14,700	2,840	0,562	0,561	2,840	0,257
11.06.2024 23	24,00	55,14	46,59	8,55	17,490	14,770	2,720	0,569	0,567	2,720	0,249
12.06.2024 23	24,00	54,94	46,53	8,41	17,790	14,600	3,190	0,561	0,560	3,190	0,267
13.06.2024 23	24,00	55,40	46,93	8,47	17,390	14,900	2,490	0,569	0,567	2,490	0,239
14.06.2024 23	24,00	58,36	48,95	9,41	17,530	14,830	2,700	0,569	0,567	2,700	0,263
15.06.2024 23	24,00	54,00	44,75	9,25	14,380	12,020	2,360	0,532	0,529	2,360	0,225
16.06.2024 23	24,00	58,45	48,82	9,63	17,320	14,510	2,810	0,565	0,564	2,810	0,269
17.06.2024 23	24,00	58,09	48,69	9,40	17,120	14,720	2,400	0,567	0,565	2,400	0,248
18.06.2024 23	24,00	58,36	48,82	9,54	17,190	14,620	2,570	0,573	0,571	2,570	0,257
19.06.2024 23	24,00	58,43	48,90	9,53	17,100	14,620	2,480	0,568	0,567	2,480	0,253
20.06.2024 23	24,00	58,58	49,15	9,43	17,450	14,550	2,900	0,569	0,567	2,900	0,271
Среднее	24,00	51,27	43,53	7,74	14,796	12,491	2,305	0,494	0,493	2,305	0,220
Итого	720,00				443,880	374,730	69,150			69,150	6,592

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
21.05.2024 23	10113,160	8818,220	147,146
20.06.2024 23	10557,040	9192,950	153,739

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1