

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 27.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Октябрьской Революции, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97481

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,26	17,56	-0,30	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	18,84	19,13	-0,29	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
12.11.2023 23	24,00	19,58	19,28	0,30	0,013	0,000	0,013	6,000	5,500	-0,001	0,000
13.11.2023 23	24,00	18,24	18,64	-0,41	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
14.11.2023 23	24,00	17,61	17,84	-0,23	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
15.11.2023 23	24,00	17,97	17,98	-0,01	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
16.11.2023 23	24,00	16,51	16,93	-0,42	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
17.11.2023 23	23,26	19,89	16,96	2,94	0,000	0,004	-0,004	6,000	5,500	-0,001	0,000
18.11.2023 23	24,00	18,46	19,56	-1,10	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
19.11.2023 23	24,00	18,16	18,88	-0,73	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
20.11.2023 23	24,00	15,91	17,30	-1,39	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
21.11.2023 23	24,00	16,21	16,90	-0,69	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
22.11.2023 23	24,00	46,35	34,58	11,77	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	0,000
23.11.2023 23	24,00	65,61	40,04	25,57	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	0,000
24.11.2023 23	24,00	69,04	39,75	29,28	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	0,000
25.11.2023 23	24,00	66,93	40,63	26,30	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	0,000
26.11.2023 23	24,00	66,85	40,46	26,39	28,898	29,079	-0,182	6,000	5,500	0,761	0,768
27.11.2023 23	24,00	69,24	41,26	27,98	50,668	51,005	-0,337	6,000	5,500	1,415	1,427
Среднее	23,96	33,26	25,20	8,05	4,421	4,449	-0,028	6,000	5,500	0,120	0,122
Итого	431,26				79,578	80,088	-0,511			2,165	2,195

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
10.11.2023	14688,633	14723,354	374,398
27.11.2023	14768,211	14803,443	376,563

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru