

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 27

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1411203

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	51,28	45,12	6,16	137,000	137,550	-0,550	5,965	5,517	0,843	0,847
24.03.2024 23	24,00	52,60	46,08	6,52	136,636	137,181	-0,546	5,935	5,496	0,891	0,894
25.03.2024 23	24,00	49,72	43,19	6,64	115,683	116,139	-0,456	5,792	5,415	0,768	0,771
26.03.2024 23	24,00	47,23	41,31	5,93	120,122	120,588	-0,466	5,874	5,486	0,713	0,715
27.03.2024 23	24,00	51,72	44,85	6,87	128,407	128,924	-0,517	5,833	5,435	0,881	0,886
28.03.2024 23	24,00	52,92	46,20	6,71	134,082	134,617	-0,535	5,955	5,527	0,899	0,903
29.03.2024 23	24,00	52,62	46,24	6,38	136,218	136,761	-0,543	5,925	5,486	0,868	0,873
30.03.2024 23	24,00	53,56	47,63	5,90	153,429	154,027	-0,598	6,027	5,476	0,906	0,909
31.03.2024 23	24,00	55,57	49,56	6,01	159,399	160,008	-0,609	6,037	5,445	0,958	0,962
01.04.2024 23	24,00	38,44	34,92	5,88	68,575	68,851	-0,276	5,303	5,048	0,403	0,405
02.04.2024 23	24,00	40,25	33,64	5,97	58,370	58,624	-0,254	5,282	5,088	0,349	0,350
03.04.2024 23	24,00	22,65	21,94	1,17	15,006	15,080	-0,074	5,099	5,037	0,018	0,018
04.04.2024 23	24,00	45,57	41,67	3,93	182,536	183,322	-0,786	6,445	5,659	0,719	0,720
05.04.2024 23	24,00	45,08	38,52	4,46	123,522	124,043	-0,520	5,874	5,333	0,552	0,553
06.04.2024 23	24,00	44,69	37,17	4,81	110,220	110,685	-0,465	5,751	5,282	0,531	0,532
07.04.2024 23	24,00	43,54	34,32	5,02	80,576	80,912	-0,336	5,404	5,068	0,405	0,406
08.04.2024 23	24,00	30,96	23,88	4,95	30,315	30,434	-0,119	5,099	4,976	0,150	0,151
09.04.2024 23	24,00	35,68	37,73	3,79	65,790	66,071	-0,281	4,803	4,517	0,250	0,250
10.04.2024 23	24,00	29,82	35,55	5,19	28,823	28,950	-0,127	3,997	3,865	0,150	0,150
11.04.2024 23	24,00	39,47	39,70	4,90	90,667	91,041	-0,373	4,313	3,906	0,445	0,446
12.04.2024 23	24,00	42,84	43,63	4,99	104,981	105,372	-0,391	4,232	3,783	0,525	0,526
13.04.2024 23	24,00	30,31	39,30	5,64	27,441	27,525	-0,085	3,681	3,549	0,155	0,155
14.04.2024 23	24,00	35,60	40,39	4,35	64,046	64,219	-0,173	3,855	3,589	0,279	0,279
15.04.2024 23	24,00	22,88	35,02	-1,88	0,018	0,156	-0,138	1,550	1,540	-0,000	-0,000
16.04.2024 23	24,00	17,87	17,80	0,00	0,000	0,000	0,000	0,184	0,173	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	20,77	20,64	0,00	0,000	0,000	0,000	0,173	0,163	0,000	0,000
Среднее	24,00	40,52	37,92	4,63	87,379	87,734	-0,355	4,784	4,456	0,487	0,489
Итого	624,00				2271,861	2281,079	-9,218			12,656	12,702

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
23.03.2024	-685,172	613,258
17.04.2024	-694,390	625,914

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru