

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 30

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1601967

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	24,44	25,37	-0,93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,408	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	23,48	25,06	-1,58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,399	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	23,66	26,80	-3,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,397	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	23,89	25,59	-1,70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	23,83	25,56	-1,73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,421	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	22,95	25,85	-2,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,417	0,000	0,000
16.11.2023 23	23,65	22,67	25,28	-2,61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,387	0,000	0,000
17.11.2023 23	23,98	29,87	25,67	4,20	9,739	9,962	-0,223	2,243	1,950	0,120	0,121
18.11.2023 23	24,00	46,41	30,82	15,59	19,362	19,909	-0,547	5,894	4,680	0,292	0,300
19.11.2023 23	23,97	43,34	29,72	13,62	16,256	16,625	-0,369	5,561	4,571	0,247	0,253
20.11.2023 23	24,00	44,89	28,69	16,20	15,382	15,740	-0,358	5,673	4,625	0,247	0,253
21.11.2023 23	24,00	47,66	31,69	15,97	23,244	23,784	-0,540	5,551	4,744	0,368	0,377
22.11.2023 23	23,95	50,17	33,45	16,72	23,656	24,569	-0,913	5,267	4,674	0,396	0,411
Среднее	23,97	32,87	27,66	5,21	8,280	8,507	-0,227	2,322	2,160	0,128	0,132
Итого	311,55				107,639	110,589	-2,950			1,670	1,715

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	13910,240	13997,690	165,590	167,061
22.11.2023 23	14017,879	14108,279	167,261	168,776

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru