

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 30

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1601967

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.01.2024 23	24,00	60,71	48,02	12,69	70,043	72,403	-2,360	6,265	5,800	0,887	0,917
24.01.2024 23	24,00	58,85	47,43	11,42	73,199	75,786	-2,587	6,298	5,843	0,835	0,864
25.01.2024 23	24,00	55,15	45,55	9,60	77,724	80,403	-2,679	6,269	5,844	0,743	0,769
26.01.2024 23	24,00	51,66	43,93	7,73	78,450	80,845	-2,395	6,054	5,697	0,664	0,688
27.01.2024 23	24,00	55,41	46,38	9,03	85,352	88,094	-2,742	6,127	5,742	0,770	0,795
28.01.2024 23	24,00	55,05	46,18	8,87	85,397	88,201	-2,804	6,147	5,766	0,756	0,781
29.01.2024 23	24,00	56,49	47,06	9,43	85,060	87,870	-2,810	6,112	5,731	0,801	0,827
30.01.2024 23	24,00	58,75	48,57	10,18	85,206	87,910	-2,704	6,135	5,745	0,867	0,894
31.01.2024 23	24,00	58,53	48,44	10,09	85,178	88,211	-3,033	6,148	5,756	0,858	0,889
01.02.2024 23	23,10	54,48	46,04	8,44	78,233	80,281	-2,048	5,940	5,582	0,724	0,746
02.02.2024 23	24,00	54,49	45,82	8,67	85,400	87,719	-2,319	5,969	5,592	0,739	0,759
03.02.2024 23	24,00	54,29	45,74	8,55	85,498	87,623	-2,125	6,001	5,624	0,730	0,748
04.02.2024 23	24,00	51,09	43,49	7,60	86,304	88,595	-2,291	5,906	5,529	0,653	0,670
05.02.2024 23	24,00	53,78	45,39	8,39	85,548	87,933	-2,385	5,912	5,533	0,717	0,737
06.02.2024 23	22,83	54,30	45,87	8,43	81,423	83,459	-2,036	5,948	5,573	0,686	0,703
07.02.2024 23	24,00	53,85	45,58	8,27	84,736	86,738	-2,002	5,900	5,525	0,700	0,716
08.02.2024 23	24,00	54,21	45,27	8,94	77,088	78,925	-1,837	5,903	5,502	0,686	0,703
09.02.2024 23	24,00	54,59	43,88	10,71	60,516	62,026	-1,510	5,932	5,484	0,645	0,661
10.02.2024 23	24,00	51,62	37,87	13,75	32,052	32,716	-0,664	5,988	5,428	0,381	0,389
11.02.2024 23	24,00	52,30	31,48	20,82	6,367	5,972	0,395	6,135	5,466	0,132	0,123
12.02.2024 23	24,00	52,42	31,48	20,94	14,661	13,998	0,663	6,223	5,482	0,228	0,210
13.02.2024 23	24,00	53,17	39,48	13,69	44,086	45,325	-1,239	6,187	5,514	0,503	0,514
14.02.2024 23	24,00	50,44	33,80	16,64	14,623	14,521	0,102	5,975	5,387	0,304	0,302
15.02.2024 23	24,00	53,13	36,50	16,63	26,802	27,426	-0,624	6,351	5,614	0,444	0,455
16.02.2024 23	24,00	53,57	36,64	16,93	27,566	28,318	-0,752	6,433	5,734	0,464	0,476
17.02.2024 23	24,00	54,27	37,06	17,21	29,174	30,003	-0,829	6,415	5,795	0,498	0,512
18.02.2024 23	24,00	54,41	38,62	15,79	34,419	35,447	-1,028	6,420	5,790	0,542	0,558
19.02.2024 23	24,00	54,70	39,45	15,25	36,603	37,819	-1,216	6,392	5,770	0,557	0,576
20.02.2024 23	24,00	54,91	41,39	13,52	46,655	48,204	-1,549	6,331	5,734	0,628	0,649
Среднее	23,93	54,50	42,50	12,01	60,806	62,509	-1,704	6,132	5,641	0,626	0,642
Итого	693,93				1763,363	1812,771	-49,408			18,141	18,631

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.01.2024 23	17317,355	17507,871	199,808	202,352
20.02.2024 23	19080,718	19320,642	217,949	220,983

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.02.2024 00 по 12.02.2024 23

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 30

Тип прибора: TCPB-043

Номер прибора: 1601967

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.02.2024 0	1,00	54,16	43,03	11,13	2,338	2,378	-0,040	5,981	5,470	0,026	0,027
10.02.2024 1	1,00	54,21	43,13	11,08	2,347	2,379	-0,032	5,983	5,460	0,026	0,026
10.02.2024 2	1,00	54,23	43,11	11,12	2,347	2,379	-0,032	5,978	5,454	0,026	0,027
10.02.2024 3	1,00	54,28	43,11	11,17	2,338	2,478	-0,140	5,966	5,452	0,026	0,027
10.02.2024 4	1,00	54,44	43,16	11,28	2,347	2,379	-0,032	5,972	5,461	0,026	0,027
10.02.2024 5	1,00	54,59	43,25	11,34	2,337	2,378	-0,041	5,962	5,453	0,027	0,027
10.02.2024 6	1,00	54,78	43,36	11,42	2,347	2,379	-0,032	5,962	5,445	0,027	0,027
10.02.2024 7	1,00	54,77	43,39	11,38	2,337	2,379	-0,042	5,953	5,443	0,027	0,027
10.02.2024 8	1,00	54,58	43,08	11,50	2,199	2,279	-0,080	5,953	5,435	0,025	0,026
10.02.2024 9	1,00	54,41	42,66	11,75	2,169	2,280	-0,111	5,950	5,452	0,026	0,027
10.02.2024 10	1,00	54,24	42,51	11,73	2,130	2,182	-0,052	5,961	5,432	0,025	0,026
10.02.2024 11	1,00	54,26	42,27	11,99	2,101	2,082	0,019	5,965	5,440	0,025	0,025
10.02.2024 12	1,00	54,25	42,11	12,14	2,012	2,082	-0,070	5,954	5,418	0,024	0,025
10.02.2024 13	1,00	54,14	40,63	13,51	1,312	1,290	0,022	5,977	5,415	0,018	0,017
10.02.2024 14	1,00	53,93	37,14	16,79	0,661	0,695	-0,034	5,997	5,409	0,011	0,012
10.02.2024 15	1,00	53,18	34,96	18,22	0,217	0,199	0,018	6,009	5,403	0,004	0,004
10.02.2024 16	1,00	49,70	35,15	14,55	0,000	0,000	0,000	6,028	5,432	0,000	0,000
10.02.2024 17	1,00	46,42	32,41	14,01	0,000	0,000	0,000	6,023	5,392	0,000	0,000
10.02.2024 18	1,00	44,58	30,60	13,98	0,000	0,000	0,000	6,032	5,403	0,000	0,000
10.02.2024 19	1,00	43,85	29,64	14,21	0,000	0,000	0,000	6,004	5,394	0,000	0,000
10.02.2024 20	1,00	43,53	28,83	14,70	0,000	0,000	0,000	6,013	5,414	0,000	0,000
10.02.2024 21	1,00	43,50	28,21	15,29	0,000	0,000	0,000	6,027	5,397	0,000	0,000
10.02.2024 22	1,00	45,20	26,42	18,78	0,138	0,100	0,038	6,029	5,409	0,003	0,002
10.02.2024 23	1,00	53,53	26,76	26,77	0,375	0,398	-0,023	6,020	5,401	0,010	0,011
11.02.2024 0	1,00	53,78	32,09	21,69	0,375	0,398	-0,023	6,012	5,408	0,008	0,009
11.02.2024 1	1,00	53,88	32,16	21,72	0,375	0,299	0,076	6,014	5,400	0,008	0,006
11.02.2024 2	1,00	53,87	33,22	20,65	0,375	0,398	-0,023	6,024	5,400	0,008	0,008
11.02.2024 3	1,00	53,88	33,57	20,31	0,385	0,398	-0,013	6,001	5,406	0,008	0,008
11.02.2024 4	1,00	53,74	33,62	20,12	0,375	0,398	-0,023	6,013	5,409	0,008	0,008
11.02.2024 5	1,00	53,64	33,77	19,87	0,355	0,298	0,057	6,015	5,421	0,007	0,006
11.02.2024 6	1,00	53,37	33,93	19,44	0,296	0,298	-0,002	6,009	5,401	0,006	0,006
11.02.2024 7	1,00	53,21	33,26	19,95	0,286	0,299	-0,013	5,995	5,403	0,006	0,006
11.02.2024 8	1,00	53,08	32,70	20,38	0,276	0,199	0,077	5,972	5,372	0,006	0,004
11.02.2024 9	1,00	52,37	32,36	20,01	0,267	0,298	-0,031	5,991	5,392	0,005	0,006
11.02.2024 10	1,00	51,65	31,86	19,79	0,256	0,199	0,057	6,092	5,438	0,005	0,004
11.02.2024 11	1,00	51,44	31,63	19,81	0,257	0,299	-0,042	6,222	5,568	0,005	0,006
11.02.2024 12	1,00	51,28	31,14	20,14	0,208	0,199	0,009	6,220	5,561	0,004	0,004
11.02.2024 13	1,00	51,15	30,61	20,54	0,217	0,100	0,117	6,242	5,504	0,005	0,002
11.02.2024 14	1,00	51,27	30,21	21,06	0,207	0,199	0,008	6,239	5,507	0,004	0,004
11.02.2024 15	1,00	51,31	29,93	21,38	0,208	0,199	0,009	6,266	5,507	0,005	0,004
11.02.2024 16	1,00	51,35	29,83	21,52	0,207	0,199	0,008	6,238	5,516	0,004	0,004
11.02.2024 17	1,00	51,43	29,87	21,56	0,208	0,199	0,009	6,258	5,514	0,005	0,004
11.02.2024 18	1,00	51,61	30,01	21,60	0,207	0,200	0,007	6,231	5,506	0,005	0,004
11.02.2024 19	1,00	51,69	29,95	21,74	0,207	0,199	0,008	6,238	5,496	0,004	0,004
11.02.2024 20	1,00	51,65	30,02	21,63	0,208	0,099	0,109	6,236	5,509	0,005	0,002
11.02.2024 21	1,00	51,60	29,90	21,70	0,197	0,200	-0,003	6,250	5,520	0,004	0,004
11.02.2024 22	1,00	51,50	29,86	21,64	0,208	0,199	0,009	6,218	5,512	0,005	0,004
11.02.2024 23	1,00	51,36	30,04	21,32	0,207	0,199	0,008	6,237	5,515	0,004	0,004
12.02.2024 0	1,00	51,41	30,06	21,35	0,207	0,199	0,008	6,237	5,514	0,005	0,004
12.02.2024 1	1,00	51,69	30,03	21,66	0,208	0,199	0,009	6,243	5,519	0,005	0,004
12.02.2024 2	1,00	51,94	30,04	21,90	0,207	0,100	0,107	6,234	5,489	0,005	0,002
12.02.2024 3	1,00	52,16	29,92	22,24	0,207	0,199	0,008	6,225	5,502	0,005	0,004
12.02.2024 4	1,00	52,31	29,90	22,41	0,208	0,199	0,009	6,226	5,480	0,005	0,005
12.02.2024 5	1,00	52,60	29,91	22,69	0,207	0,199	0,008	6,213	5,491	0,005	0,005
12.02.2024 6	1,00	52,97	29,99	22,98	0,207	0,199	0,008	6,203	5,489	0,005	0,005
12.02.2024 7	1,00	52,97	30,06	22,91	0,207	0,100	0,107	6,209	5,473	0,005	0,002
12.02.2024 8	1,00	52,82	30,08	22,74	0,218	0,199	0,019	6,230	5,454	0,005	0,005



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2

e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org

тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
12.02.2024 9	1,00	52,81	30,10	22,71	0,217	0,199	0,018	6,257	5,465	0,005	0,005
12.02.2024 10	1,00	52,89	30,18	22,71	0,207	0,200	0,007	6,256	5,460	0,005	0,004
12.02.2024 11	1,00	52,68	30,09	22,59	0,178	0,199	-0,021	6,251	5,478	0,004	0,005
12.02.2024 12	1,00	51,71	29,59	22,12	0,118	0,000	0,118	6,242	5,471	0,003	0,000
12.02.2024 13	1,00	51,33	29,11	22,22	0,119	0,000	0,119	6,234	5,448	0,003	0,000
12.02.2024 14	1,00	51,20	27,86	23,34	0,118	0,000	0,118	6,240	5,443	0,003	0,000
12.02.2024 15	1,00	51,12	27,63	23,49	0,119	0,000	0,119	6,262	5,475	0,003	0,000
12.02.2024 16	1,00	51,07	28,26	22,81	0,118	0,000	0,118	6,235	5,434	0,003	0,000
12.02.2024 17	1,00	50,95	28,44	22,51	0,119	0,099	0,020	6,261	5,464	0,003	0,002
12.02.2024 18	1,00	51,76	27,61	24,15	0,316	0,200	0,116	6,251	5,452	0,008	0,005
12.02.2024 19	1,00	54,08	28,66	25,42	1,331	1,394	-0,063	6,219	5,470	0,033	0,035
12.02.2024 20	1,00	54,25	39,29	14,96	2,308	2,382	-0,074	6,202	5,506	0,034	0,035
12.02.2024 21	1,00	54,07	42,84	11,23	2,505	2,578	-0,073	6,190	5,498	0,028	0,029
12.02.2024 22	1,00	53,71	42,86	10,85	2,467	2,577	-0,110	6,110	5,533	0,027	0,028
12.02.2024 23	1,00	53,65	43,12	10,53	2,545	2,577	-0,032	6,135	5,551	0,027	0,027
Среднее	1,00	52,11	33,61	18,50	0,737	0,732	0,005	6,115	5,459	0,010	0,010
Итого	72,00				53,080	52,686	0,394			0,741	0,723

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.02.2024 23	18767,710	19000,893	213,268	216,219
12.02.2024 23	18820,790	19053,579	214,009	216,942

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /