

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 30

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1601967

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	51,69	37,40	14,29	33,554	35,165	-1,611	6,351	5,608	0,478	0,502
24.03.2024 23	24,00	53,06	37,55	15,51	31,846	33,176	-1,330	6,326	5,589	0,493	0,513
25.03.2024 23	24,00	49,49	37,44	12,05	27,852	29,100	-1,248	6,138	5,525	0,415	0,434
26.03.2024 23	23,65	48,20	39,06	9,14	59,039	61,041	-2,002	6,185	5,600	0,465	0,482
27.03.2024 23	24,00	52,55	44,48	8,07	85,722	88,261	-2,539	6,116	5,593	0,675	0,695
28.03.2024 23	24,00	53,34	40,12	13,22	46,851	48,599	-1,748	6,319	5,636	0,552	0,572
29.03.2024 23	24,00	52,87	36,93	15,94	28,985	29,903	-0,918	6,314	5,580	0,457	0,472
30.03.2024 23	24,00	51,82	35,90	15,92	21,124	21,854	-0,730	6,454	5,520	0,342	0,354
31.03.2024 23	24,00	46,39	31,20	15,19	4,972	5,079	-0,107	6,481	5,464	0,118	0,122
01.04.2024 23	24,00	39,51	32,75	6,76	6,326	6,367	-0,041	5,607	5,208	0,124	0,125
02.04.2024 23	24,00	31,99	30,09	1,90	0,633	0,599	0,034	5,614	5,295	0,015	0,015
03.04.2024 23	24,00	27,01	28,94	-1,93	0,000	0,000	0,000	5,278	5,267	0,000	0,000
04.04.2024 23	24,00	38,50	31,48	7,02	6,346	6,473	-0,127	6,909	5,601	0,124	0,124
05.04.2024 23	24,00	38,55	31,99	6,56	5,570	5,574	-0,004	6,254	5,374	0,092	0,092
06.04.2024 23	24,00	33,26	32,08	1,18	1,947	2,093	-0,146	6,108	5,347	0,042	0,045
07.04.2024 23	23,62	32,37	30,24	2,13	1,433	1,395	0,038	5,809	5,246	0,033	0,033
08.04.2024 23	22,17	26,40	29,21	-2,81	0,000	0,000	0,000	5,233	5,153	0,000	0,000
09.04.2024 23	24,00	27,28	30,83	-3,55	0,000	0,000	0,000	5,211	4,746	0,000	0,000
10.04.2024 23	24,00	25,11	28,47	-3,36	0,000	0,000	0,000	4,231	4,118	0,000	0,000
11.04.2024 23	24,00	27,67	25,27	2,40	0,000	0,000	0,000	4,673	4,057	0,000	0,000
12.04.2024 23	24,00	27,50	25,04	2,46	0,000	0,000	0,000	4,625	3,910	0,000	0,000
13.04.2024 23	24,00	24,89	27,35	-2,46	0,000	0,000	0,000	3,918	3,809	0,000	0,000
14.04.2024 23	24,00	26,44	25,54	0,90	0,000	0,000	0,000	4,208	3,778	0,000	0,000
15.04.2024 23	24,00	23,75	27,66	-3,91	0,030	0,000	0,030	1,688	1,880	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	24,36	26,63	-2,27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	24,70	25,09	-0,39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385	0,000	0,000
Среднее	23,90	36,87	31,87	5,00	13,932	14,411	-0,479	5,079	4,603	0,170	0,176
Итого	621,43				362,230	374,679	-12,449			4,426	4,580

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2024 23	20271,522	20555,283	234,163	237,794
17.04.2024 23	20633,752	20929,962	238,589	242,373

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru