

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	32,47	32,12	0,35	0,000	0,000	0,000	1,040	1,040	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	31,96	31,55	0,41	0,000	0,000	0,000	1,040	1,040	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	32,24	31,91	0,33	0,000	0,000	0,000	1,040	1,040	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	31,76	31,30	0,46	0,000	0,000	0,000	1,040	1,040	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	31,70	31,29	0,41	0,000	0,000	0,000	1,040	1,040	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	31,90	31,72	0,18	0,000	0,000	0,000	1,040	1,040	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	31,74	31,66	0,08	0,000	0,000	0,000	1,040	1,040	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	35,40	33,28	2,12	39,584	40,096	-0,513	2,651	2,417	0,282	0,298
18.11.2023 23	24,00	47,19	40,31	6,88	155,229	150,217	5,012	6,169	5,109	1,069	1,033
19.11.2023 23	24,00	46,30	37,74	8,56	135,159	131,318	3,841	5,853	4,956	0,991	0,963
20.11.2023 23	24,00	45,61	38,48	7,13	144,528	140,493	4,035	5,925	5,017	1,018	0,988
21.11.2023 23	24,00	48,38	39,36	9,02	126,833	123,284	3,549	5,843	5,139	1,142	1,110
22.11.2023 23	24,00	50,67	39,88	10,79	108,597	105,558	3,039	5,506	5,007	1,165	1,134
Среднее	24,00	38,26	34,66	3,59	54,610	53,151	1,459	3,018	2,687	0,436	0,425
Итого	312,00				709,930	690,967	18,963			5,666	5,525

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	257,360	-423,478
22.11.2023	263,025	-404,515

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru