

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2024 23	24,00	58,31	45,66	12,65	25,666	20,732	4,934	0,670	0,681	4,934	0,488
23.03.2024 23	24,00	58,82	45,65	13,17	25,379	20,305	5,074	0,665	0,676	5,074	0,502
24.03.2024 23	24,00	60,18	46,39	13,79	25,956	20,059	5,897	0,655	0,666	5,897	0,555
25.03.2024 23	24,00	60,25	46,65	13,60	25,306	20,605	4,701	0,661	0,672	4,701	0,500
26.03.2024 23	23,85	53,40	41,37	12,03	24,465	18,433	6,032	0,661	0,671	6,032	0,440
27.03.2024 23	24,00	57,04	45,41	11,63	29,230	22,677	6,553	0,690	0,698	6,553	0,556
28.03.2024 23	24,00	58,49	46,32	12,17	27,793	22,415	5,378	0,687	0,695	5,378	0,518
29.03.2024 23	24,00	57,84	45,75	12,09	28,440	21,639	6,801	0,681	0,690	6,801	0,571
30.03.2024 23	24,00	58,10	45,79	12,31	27,581	21,203	6,378	0,676	0,686	6,378	0,553
31.03.2024 23	24,00	59,43	46,76	12,67	27,089	21,252	5,837	0,675	0,685	5,837	0,542
01.04.2024 23	24,00	56,90	45,63	11,27	27,059	22,009	5,050	0,682	0,691	5,050	0,471
02.04.2024 23	24,00	56,22	44,96	11,26	26,409	21,217	5,192	0,673	0,684	5,192	0,466
03.04.2024 23	24,00	59,11	46,21	12,90	25,212	20,860	4,352	0,659	0,670	4,352	0,470
04.04.2024 23	24,00	58,84	45,97	12,87	25,042	19,852	5,190	0,661	0,673	5,190	0,494
05.04.2024 23	24,00	57,71	45,04	12,67	24,830	19,568	5,262	0,658	0,669	5,262	0,489
06.04.2024 23	24,00	58,23	45,21	13,02	24,142	19,068	5,074	0,655	0,668	5,074	0,479
07.04.2024 23	24,00	58,60	45,18	13,42	24,316	18,998	5,318	0,656	0,669	5,318	0,498
08.04.2024 23	19,75	58,29	45,53	12,76	20,659	16,238	4,421	0,656	0,668	4,421	0,411
09.04.2024 23	24,00	56,97	46,06	10,91	24,835	19,931	4,904	0,665	0,675	4,904	0,441
10.04.2024 23	24,00	57,16	45,97	11,19	24,624	18,917	5,707	0,656	0,668	5,707	0,467
11.04.2024 23	24,00	54,72	44,00	10,72	23,756	18,332	5,424	0,650	0,663	5,424	0,434
12.04.2024 23	23,97	56,16	45,10	11,06	24,599	18,229	6,370	0,650	0,663	6,370	0,485
13.04.2024 23	24,00	55,19	43,19	12,00	19,810	14,488	5,322	0,634	0,648	5,322	0,451
14.04.2024 23	24,00	55,77	44,13	11,64	22,692	17,208	5,484	0,640	0,654	5,484	0,444
15.04.2024 23	24,00	60,82	46,29	14,53	22,915	17,813	5,102	0,647	0,661	5,102	0,502
16.04.2024 23	24,00	56,68	43,78	12,90	22,448	17,943	4,505	0,649	0,663	4,505	0,442
17.04.2024 23	24,00	55,03	42,63	12,40	22,641	17,229	5,412	0,626	0,640	5,412	0,480
18.04.2024 23	23,97	56,75	45,32	11,43	16,679	12,672	4,007	0,501	0,519	4,007	0,388
19.04.2024 23	24,00	57,48	45,09	12,39	19,555	14,425	5,130	0,619	0,633	5,130	0,471
20.04.2024 23	24,00	57,70	44,27	13,43	23,381	17,105	6,276	0,640	0,654	6,276	0,541
Среднее	23,85	57,54	45,18	12,36	24,035	18,861	5,370	0,653	0,665	5,370	0,485
Итого	715,53				732,509	571,422	161,087			161,087	14,554

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2024	1989,934	211,775
20.04.2024	2145,146	226,328

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru