

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2024 23	24,00	57,23	43,74	13,49	22,401	17,005	5,396	6,506	6,649	5,396	0,483
22.04.2024 23	24,00	57,38	43,60	13,78	23,686	16,379	7,307	6,465	6,608	7,307	0,564
23.04.2024 23	24,00	37,74	34,82	2,92	7,883	6,401	1,482	2,865	2,937	1,482	0,112
24.04.2024 23	23,83	48,91	39,59	9,32	12,853	7,381	5,472	4,762	4,854	5,472	0,354
25.04.2024 23	24,00	60,09	48,23	11,86	18,822	13,106	5,716	5,731	5,833	5,716	0,457
26.04.2024 23	23,90	57,69	45,64	12,05	21,994	16,507	5,487	6,414	6,567	5,487	0,471
27.04.2024 23	24,00	60,29	46,83	13,46	18,800	14,330	4,470	5,659	5,802	4,470	0,426
28.04.2024 23	24,00	58,10	46,08	12,02	21,491	16,562	4,929	6,475	6,618	4,929	0,440
29.04.2024 23	24,00	58,20	46,07	12,13	21,637	16,800	4,837	6,475	6,628	4,837	0,439
30.04.2024 23	24,00	58,18	45,69	12,49	21,179	16,926	4,253	6,485	6,628	4,253	0,417
01.05.2024 23	24,00	58,20	45,84	12,36	21,551	16,606	4,945	6,475	6,618	4,945	0,450
02.05.2024 23	24,00	56,90	45,34	11,56	21,798	17,019	4,779	6,506	6,638	4,779	0,429
03.05.2024 23	24,00	57,25	45,21	12,04	20,817	16,892	3,925	6,536	6,679	3,925	0,389
04.05.2024 23	21,37	55,95	44,36	11,59	19,276	15,089	4,187	6,312	6,455	4,187	0,373
05.05.2024 23	24,00	57,55	45,30	12,25	21,788	17,108	4,680	6,516	6,659	4,680	0,433
06.05.2024 23	24,00	55,77	44,05	11,72	21,993	17,119	4,874	6,516	6,659	4,874	0,431
07.05.2024 23	24,00	60,06	46,90	13,16	22,434	17,105	5,329	6,526	6,669	5,329	0,483
08.05.2024 23	24,00	58,65	46,72	11,93	22,572	17,396	5,176	6,536	6,679	5,176	0,463
09.05.2024 23	24,00	57,71	46,94	10,77	21,724	17,490	4,234	6,577	6,700	4,234	0,398
10.05.2024 23	24,00	57,54	45,32	12,22	22,130	17,223	4,907	6,557	6,689	4,907	0,451
11.05.2024 23	24,00	58,16	45,49	12,67	22,467	17,168	5,299	6,536	6,679	5,299	0,482
12.05.2024 23	24,00	57,01	45,01	12,00	21,578	17,085	4,493	6,526	6,669	4,493	0,419
13.05.2024 23	24,00	56,27	44,67	11,60	21,776	16,876	4,900	6,526	6,659	4,900	0,428
14.05.2024 23	24,00	55,67	44,24	11,43	21,621	16,477	5,144	6,536	6,669	5,144	0,430
15.05.2024 23	23,92	57,49	44,53	12,96	20,930	15,793	5,137	6,496	6,628	5,137	0,458
16.05.2024 23	24,00	56,41	42,95	13,46	17,876	13,643	4,233	6,404	6,557	4,233	0,415
17.05.2024 23	24,00	57,04	43,95	13,09	21,257	16,322	4,935	6,496	6,638	4,935	0,453
18.05.2024 23	24,00	56,83	44,23	12,60	21,120	16,455	4,665	6,506	6,638	4,665	0,429
19.05.2024 23	24,00	56,76	43,83	12,93	22,928	15,802	7,126	6,475	6,618	7,126	0,532
20.05.2024 23	24,00	57,02	41,28	15,74	17,586	12,859	4,727	6,271	6,434	4,727	0,420
21.05.2024 23	24,00	57,49	40,71	16,78	16,022	10,462	5,560	6,139	6,312	5,560	0,443
Среднее	23,90	56,63	44,42	12,21	20,059	15,314	4,923	6,252	6,389	4,923	0,431
Итого	741,02				631,990	479,386	152,604			152,604	13,373

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2024	2145,146	226,328
21.05.2024	2292,238	239,701

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru