

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 33

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1314978

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	22,10	20,79	0,00	0,000	0,000	0,000	0,031	5,333	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	20,02	19,27	0,00	0,000	0,000	0,000	0,061	3,691	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	22,85	22,40	0,00	0,000	0,000	0,000	0,061	2,998	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	21,66	20,86	0,00	0,000	0,000	0,000	0,041	4,313	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	21,83	21,02	0,00	0,000	0,000	0,000	0,051	3,620	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	22,33	21,82	0,00	0,000	0,000	0,000	0,041	3,926	0,000	0,000
16.11.2023 23	23,83	22,19	21,61	0,00	0,000	0,000	0,000	0,031	4,946	0,000	0,000
17.11.2023 23	23,83	30,12	28,14	3,27	97,629	95,563	2,066	2,111	4,915	0,320	0,312
18.11.2023 23	23,90	46,71	43,65	3,02	220,691	215,120	5,571	5,129	4,201	0,670	0,650
19.11.2023 23	22,83	45,70	40,38	2,94	209,106	184,178	24,929	4,833	4,079	0,732	0,541
20.11.2023 23	24,00	45,13	41,90	3,18	213,628	209,439	4,189	4,874	4,130	0,681	0,666
21.11.2023 23	23,92	47,91	43,87	4,03	185,864	181,227	4,637	4,803	4,181	0,749	0,730
22.11.2023 23	23,67	50,17	44,97	5,03	159,871	155,272	4,599	4,466	4,007	0,805	0,781
Среднее	23,84	32,21	30,05	1,65	83,599	80,061	3,538	2,041	4,180	0,304	0,283
Итого	309,98				1086,789	1040,799	45,991			3,957	3,681

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	50521,777	824,138
22.11.2023	50567,770	828,095

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru