

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	23,10	20,58	19,26	1,32	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	21,37	19,68	1,69	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,60	19,92	1,68	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	21,22	19,59	1,63	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	20,83	19,18	1,65	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	20,85	19,31	1,54	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	20,35	18,84	1,51	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	45,62	40,05	5,58	29,564	29,182	0,382	6,000	5,500	0,193	0,163
18.11.2023 23	24,00	46,52	41,66	4,85	148,755	147,055	1,700	6,000	5,500	0,730	0,714
19.11.2023 23	24,00	46,02	40,85	5,17	118,088	117,613	0,475	6,000	5,500	0,601	0,608
20.11.2023 23	24,00	44,71	40,18	4,53	127,088	126,553	0,535	6,000	5,500	0,577	0,573
21.11.2023 23	24,00	47,54	41,87	5,67	109,568	108,773	0,795	6,000	5,500	0,619	0,617
22.11.2023 23	24,00	49,94	42,92	7,02	111,497	110,455	1,042	6,000	5,500	0,779	0,776
Среднее	23,93	32,86	29,48	3,37	49,582	49,202	0,379	6,000	5,500	0,269	0,265
Итого	311,10				644,560	639,631	4,928			3,499	3,450

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
10.11.2023	11053,210	10770,614	171,850
22.11.2023	11697,770	11410,245	175,349

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru