

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.01.2024 23	24,00	60,01	47,28	12,72	108,686	109,894	-1,208	6,000	5,500	1,382	1,398
24.01.2024 23	24,00	58,14	46,36	11,77	108,231	109,567	-1,337	6,000	5,500	1,278	1,290
25.01.2024 23	24,00	54,34	43,91	10,43	106,727	108,048	-1,321	6,000	5,500	1,111	1,127
26.01.2024 23	23,30	51,67	41,75	9,92	95,330	96,745	-1,415	6,000	5,500	0,955	0,960
27.01.2024 23	24,00	54,70	44,02	10,68	104,945	106,895	-1,950	6,000	5,500	1,119	1,141
28.01.2024 23	24,00	54,31	43,79	10,52	105,162	106,984	-1,822	6,000	5,500	1,105	1,126
29.01.2024 23	24,00	55,65	44,43	11,22	104,808	106,629	-1,821	6,000	5,500	1,172	1,196
30.01.2024 23	24,00	57,93	45,90	12,03	105,003	106,906	-1,903	6,000	5,500	1,267	1,286
31.01.2024 23	24,00	57,80	45,80	12,00	105,077	106,904	-1,827	6,000	5,500	1,260	1,283
01.02.2024 23	24,00	54,99	43,76	11,23	98,234	99,290	-1,056	6,000	5,500	1,100	1,115
02.02.2024 23	24,00	53,65	43,45	10,20	105,933	106,829	-0,896	6,000	5,500	1,081	1,090
03.02.2024 23	24,00	53,51	43,35	10,17	106,111	106,894	-0,783	6,000	5,500	1,075	1,087
04.02.2024 23	24,00	50,08	41,02	9,06	106,632	107,650	-1,019	6,000	5,500	0,968	0,975
05.02.2024 23	24,00	52,92	42,93	10,00	105,765	106,694	-0,930	6,000	5,500	1,056	1,067
06.02.2024 23	24,00	53,52	43,45	10,07	105,677	106,712	-1,035	6,000	5,500	1,061	1,075
07.02.2024 23	24,00	53,00	43,29	9,72	105,711	106,609	-0,898	6,000	5,500	1,026	1,036
08.02.2024 23	24,00	53,39	43,59	9,80	106,047	106,943	-0,896	6,000	5,500	1,038	1,048
09.02.2024 23	24,00	53,85	44,08	9,78	106,724	107,754	-1,030	6,000	5,500	1,042	1,054
10.02.2024 23	24,00	53,89	44,60	9,30	112,484	113,616	-1,132	6,000	5,500	1,044	1,056
11.02.2024 23	24,00	53,44	44,76	8,68	117,221	118,490	-1,269	6,000	5,500	1,020	1,029
12.02.2024 23	24,00	54,26	45,79	8,47	123,019	124,392	-1,373	6,000	5,500	1,040	1,053
13.02.2024 23	23,82	52,74	44,71	8,03	119,253	120,622	-1,369	6,000	5,500	0,961	0,969
14.02.2024 23	24,00	54,20	45,49	8,71	100,878	101,796	-0,918	6,000	5,500	0,876	0,887
15.02.2024 23	24,00	52,79	44,61	8,17	120,873	120,884	-0,011	6,000	5,500	0,984	0,988
16.02.2024 23	24,00	53,23	43,96	9,27	107,701	107,530	0,171	6,000	5,500	0,997	0,997
17.02.2024 23	24,00	53,95	43,95	10,00	102,851	102,477	0,374	6,000	5,500	1,027	1,024
18.02.2024 23	24,00	53,95	43,88	10,07	103,307	102,908	0,399	6,000	5,500	1,037	1,036
19.02.2024 23	24,00	54,17	43,95	10,22	102,820	102,388	0,432	6,000	5,500	1,050	1,047
20.02.2024 23	24,00	54,37	43,83	10,54	102,003	101,631	0,372	6,000	5,500	1,073	1,072
Среднее	23,97	54,29	44,20	10,10	107,007	107,955	-0,947	6,000	5,500	1,076	1,087
Итого	695,12				3103,210	3130,682	-27,471			31,205	31,509

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.01.2024	18853,993	18572,399	234,049
20.02.2024	2141,818	2154,382	20,347

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru