

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	51,24	42,72	8,52	111,591	112,285	-0,694	6,000	5,500	0,942	0,956
24.03.2024 23	24,00	52,62	43,56	9,05	111,339	111,959	-0,621	6,000	5,500	1,005	1,014
25.03.2024 23	24,00	51,93	42,64	9,29	96,430	97,205	-0,775	6,000	5,500	0,894	0,903
26.03.2024 23	23,88	48,78	40,52	8,27	99,393	100,681	-1,288	6,000	5,500	0,813	0,832
27.03.2024 23	24,00	51,78	42,42	9,36	105,252	106,311	-1,059	6,000	5,500	0,981	0,995
28.03.2024 23	24,00	52,86	43,55	9,31	108,542	109,740	-1,198	6,000	5,500	1,009	1,022
29.03.2024 23	24,00	52,47	43,57	8,90	109,292	110,631	-1,339	6,000	5,500	0,972	0,985
30.03.2024 23	24,00	53,38	44,86	8,52	119,033	120,726	-1,692	6,000	5,500	1,016	1,028
31.03.2024 23	24,00	55,46	46,57	8,88	123,340	125,062	-1,721	6,000	5,500	1,094	1,111
01.04.2024 23	24,00	50,50	43,25	7,26	59,739	60,912	-1,173	6,000	5,500	0,426	0,442
02.04.2024 23	24,00	49,46	27,37	22,09	11,541	12,399	-0,858	6,000	5,500	0,250	0,274
03.04.2024 23	24,00	43,60	25,52	18,08	2,958	10,887	-7,930	6,000	5,500	0,048	0,197
04.04.2024 23	24,00	44,72	27,25	17,46	21,571	22,385	-0,814	6,000	5,500	0,362	0,391
05.04.2024 23	24,00	46,56	27,37	19,20	18,669	19,026	-0,357	6,000	5,500	0,360	0,365
06.04.2024 23	24,00	47,04	26,73	20,32	17,610	18,670	-1,060	6,000	5,500	0,362	0,379
07.04.2024 23	24,00	47,20	26,31	20,89	17,418	18,842	-1,424	6,000	5,500	0,365	0,394
08.04.2024 23	9,00	44,97	23,38	21,60	6,123	6,563	-0,440	6,000	5,500	0,132	0,142
09.04.2024 23	24,00	43,98	26,06	17,92	8,998	12,047	-3,048	6,000	5,500	0,153	0,216
10.04.2024 23	24,00	46,69	24,56	22,14	2,247	2,344	-0,098	6,000	5,500	0,052	0,052
11.04.2024 23	24,00	48,57	26,54	22,03	14,253	18,341	-4,088	6,000	5,500	0,305	0,404
12.04.2024 23	24,00	50,07	27,68	22,39	12,771	13,256	-0,485	6,000	5,500	0,289	0,297
13.04.2024 23	23,92	43,45	39,24	4,21	3,068	13,052	-9,984	6,000	5,500	0,062	0,055
14.04.2024 23	24,00	42,71	35,06	7,64	11,233	17,976	-6,744	6,000	5,500	0,099	0,137
15.04.2024 23	24,00	24,02	45,63	-21,61	10,446	10,861	-0,415	6,000	5,500	-0,262	-0,235
16.04.2024 23	24,00	22,74	19,87	2,88	0,000	0,180	-0,180	6,000	5,500	0,000	0,001
17.04.2024 23	24,00	23,63	21,00	2,64	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
Среднее	23,42	45,79	33,97	11,82	46,264	48,167	-1,903	6,000	5,500	0,451	0,475
Итого	608,80				1202,855	1252,341	-49,486			11,731	12,356

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	5433,300	5458,508	51,461
17.04.2024	6650,345	6725,930	63,492

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru