

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.12.2023 23	24,00	48,57	38,73	9,84	92,242	95,500	-3,258	6,000	5,500	0,904	0,940
24.12.2023 23	24,00	51,56	40,18	11,38	93,390	96,075	-2,684	6,000	5,500	1,063	1,094
25.12.2023 23	24,00	49,44	38,16	11,28	83,939	86,651	-2,712	6,000	5,500	0,947	0,977
26.12.2023 23	23,14	48,91	38,10	10,81	51,315	52,800	-1,486	6,000	5,500	0,579	0,571
27.12.2023 23	24,00	51,06	39,82	11,24	86,073	88,960	-2,888	6,000	5,500	0,964	1,000
28.12.2023 23	24,00	51,14	39,43	11,71	78,838	81,700	-2,862	6,000	5,500	0,929	0,957
29.12.2023 23	24,00	51,45	39,90	11,56	89,480	92,539	-3,058	6,000	5,500	1,035	1,070
30.12.2023 23	24,00	51,95	40,34	11,61	89,620	92,752	-3,132	6,000	5,500	1,037	1,077
31.12.2023 23	24,00	52,17	40,66	11,52	90,162	93,256	-3,094	6,000	5,500	1,038	1,074
01.01.2024 23	24,00	52,19	40,87	11,32	90,852	93,863	-3,011	6,000	5,500	1,027	1,062
02.01.2024 23	24,00	51,52	40,83	10,69	93,606	96,563	-2,957	6,000	5,500	1,000	1,033
03.01.2024 23	24,00	50,93	40,15	10,78	92,517	95,408	-2,891	6,000	5,500	0,993	1,028
04.01.2024 23	24,00	49,52	39,22	10,30	92,585	95,342	-2,758	6,000	5,500	0,954	0,982
05.01.2024 23	24,00	51,02	40,14	10,88	92,542	95,359	-2,817	6,000	5,500	1,006	1,037
06.01.2024 23	24,00	51,64	40,58	11,05	93,808	96,592	-2,784	6,000	5,500	1,036	1,068
07.01.2024 23	24,00	51,69	40,62	11,07	91,455	94,160	-2,704	6,000	5,500	1,012	1,042
08.01.2024 23	24,00	51,70	40,61	11,09	89,441	92,077	-2,636	6,000	5,500	0,991	1,021
09.01.2024 23	24,00	51,62	40,25	11,37	89,485	92,139	-2,654	6,000	5,500	1,014	1,048
10.01.2024 23	24,00	53,61	40,39	13,21	85,996	88,720	-2,724	6,000	5,500	1,132	1,172
11.01.2024 23	24,00	55,32	41,18	14,15	83,749	86,589	-2,840	6,000	5,500	1,188	1,225
12.01.2024 23	24,00	53,76	40,26	13,50	84,650	87,436	-2,786	6,000	5,500	1,139	1,180
13.01.2024 23	24,00	61,97	44,05	17,92	84,477	87,573	-3,096	6,000	5,500	1,508	1,569
14.01.2024 23	24,00	57,74	42,20	15,54	82,973	85,779	-2,805	6,000	5,500	1,297	1,333
15.01.2024 23	24,00	50,46	38,25	12,21	85,287	87,847	-2,559	6,000	5,500	1,046	1,072
16.01.2024 23	24,00	50,40	38,34	12,06	84,089	86,634	-2,545	6,000	5,500	1,013	1,045
17.01.2024 23	24,00	53,65	40,08	13,57	84,330	86,996	-2,666	6,000	5,500	1,139	1,181
18.01.2024 23	24,00	36,31	30,41	5,90	83,115	85,380	-2,264	6,000	5,500	0,527	0,504
19.01.2024 23	24,00	51,41	39,33	12,09	85,361	87,948	-2,587	6,000	5,500	1,030	1,063
20.01.2024 23	24,00	51,56	39,81	11,75	86,870	89,436	-2,566	6,000	5,500	1,019	1,051
21.01.2024 23	24,00	51,82	39,37	12,45	86,603	89,182	-2,579	6,000	5,500	1,074	1,110
22.01.2024 23	24,00	54,54	40,37	14,17	86,492	89,208	-2,717	6,000	5,500	1,221	1,264
Среднее	23,97	51,63	39,76	11,87	86,624	89,370	-2,746	6,000	5,500	1,028	1,060
Итого	743,14				2685,343	2770,464	-85,121			31,862	32,850

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.12.2023	16526,841	20650,581	190,099
22.01.2024	19212,184	23421,045	221,961

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru