

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.01.2024 23	24,00	58,01	42,20	15,81	85,899	88,728	-2,830	6,000	5,500	1,356	1,403
24.01.2024 23	23,46	56,39	41,63	14,76	83,765	86,515	-2,750	6,000	5,500	1,239	1,277
25.01.2024 23	24,00	52,62	39,57	13,05	84,753	87,448	-2,696	6,000	5,500	1,105	1,141
26.01.2024 23	23,91	50,02	37,67	12,36	77,426	79,885	-2,459	6,000	5,500	0,961	0,987
27.01.2024 23	24,00	53,47	39,98	13,49	84,493	87,118	-2,625	6,000	5,500	1,138	1,175
28.01.2024 23	24,00	53,11	39,81	13,31	84,508	87,074	-2,566	6,000	5,500	1,122	1,159
29.01.2024 23	24,00	53,82	39,87	13,94	84,163	86,754	-2,591	6,000	5,500	1,170	1,210
30.01.2024 23	24,00	55,75	40,96	14,78	84,283	86,924	-2,640	6,000	5,500	1,250	1,285
31.01.2024 23	24,00	56,10	41,17	14,93	84,295	86,919	-2,624	6,000	5,500	1,257	1,297
01.02.2024 23	23,39	53,89	39,98	13,91	76,515	78,927	-2,412	6,000	5,500	1,059	1,098
02.02.2024 23	24,00	52,17	39,57	12,60	85,470	87,904	-2,434	6,000	5,500	1,078	1,108
03.02.2024 23	24,00	52,08	39,54	12,53	85,409	87,679	-2,270	6,000	5,500	1,068	1,099
04.02.2024 23	24,00	48,08	37,16	10,93	86,027	88,049	-2,022	6,000	5,500	0,942	0,962
05.02.2024 23	24,00	51,17	39,07	12,10	85,266	87,465	-2,199	6,000	5,500	1,030	1,059
06.02.2024 23	24,00	52,30	39,78	12,52	85,006	87,294	-2,288	6,000	5,500	1,060	1,093
07.02.2024 23	24,00	51,53	39,59	11,94	85,093	87,299	-2,206	6,000	5,500	1,016	1,043
08.02.2024 23	24,00	51,87	39,92	11,95	85,416	87,586	-2,170	6,000	5,500	1,019	1,047
09.02.2024 23	24,00	52,55	40,51	12,04	86,021	88,172	-2,151	6,000	5,500	1,034	1,062
10.02.2024 23	24,00	52,78	41,25	11,53	90,532	92,670	-2,138	6,000	5,500	1,043	1,069
11.02.2024 23	24,00	52,44	41,64	10,80	94,483	96,553	-2,070	6,000	5,500	1,022	1,043
12.02.2024 23	24,00	53,45	42,77	10,68	98,851	100,902	-2,051	6,000	5,500	1,054	1,077
13.02.2024 23	24,00	51,96	41,82	10,14	97,002	98,975	-1,974	6,000	5,500	0,984	1,004
14.02.2024 23	24,00	54,03	42,87	11,15	78,338	80,586	-2,248	6,000	5,500	0,870	0,899
15.02.2024 23	24,00	51,79	41,84	9,95	100,450	102,466	-2,016	6,000	5,500	0,994	1,019
16.02.2024 23	24,00	52,11	41,72	10,39	98,458	100,467	-2,009	6,000	5,500	1,021	1,044
17.02.2024 23	24,00	52,72	41,48	11,23	94,067	96,182	-2,114	6,000	5,500	1,055	1,080
18.02.2024 23	24,00	53,06	41,60	11,46	94,213	96,337	-2,125	6,000	5,500	1,076	1,104
19.02.2024 23	24,00	53,21	41,77	11,44	93,700	95,873	-2,173	6,000	5,500	1,071	1,097
20.02.2024 23	24,00	53,09	41,29	11,80	92,986	95,158	-2,172	6,000	5,500	1,094	1,123
Среднее	23,96	52,95	40,62	12,33	87,824	90,135	-2,311	6,000	5,500	1,076	1,106
Итого	694,75				2546,887	2613,908	-67,021			31,190	32,063

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.01.2024	19212,184	23421,045	221,961
20.02.2024	21759,071	26034,953	253,151

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru