

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2024 по 22.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2024 23	24,00	53,05	41,07	11,98	91,508	93,718	-2,210	6,000	5,500	1,093	1,123
22.02.2024 23	24,00	53,42	41,18	12,24	91,099	93,259	-2,160	6,000	5,500	1,110	1,141
23.02.2024 23	23,28	52,91	40,97	11,94	88,325	90,358	-2,033	6,000	5,500	1,053	1,079
24.02.2024 23	24,00	53,22	41,29	11,93	92,053	94,167	-2,113	6,000	5,500	1,095	1,123
25.02.2024 23	24,00	53,38	41,60	11,78	93,073	95,197	-2,124	6,000	5,500	1,093	1,122
26.02.2024 23	24,00	52,95	41,30	11,65	92,015	94,136	-2,121	6,000	5,500	1,070	1,097
27.02.2024 23	24,00	53,33	41,61	11,73	92,541	94,660	-2,119	6,000	5,500	1,083	1,110
28.02.2024 23	24,00	54,22	42,13	12,09	93,380	95,514	-2,134	6,000	5,500	1,126	1,155
29.02.2024 23	24,00	53,86	41,80	12,06	91,858	94,019	-2,161	6,000	5,500	1,105	1,134
01.03.2024 23	24,00	53,74	41,89	11,85	93,579	95,681	-2,103	6,000	5,500	1,107	1,134
02.03.2024 23	24,00	52,94	41,41	11,53	92,389	94,419	-2,030	6,000	5,500	1,065	1,089
03.03.2024 23	24,00	53,04	41,74	11,30	94,219	96,251	-2,032	6,000	5,500	1,066	1,088
04.03.2024 23	23,78	51,66	40,97	10,69	79,992	81,721	-1,729	6,000	5,500	0,867	0,874
05.03.2024 23	23,86	51,98	41,16	10,82	76,015	77,401	-1,386	6,000	5,500	0,831	0,838
06.03.2024 23	24,00	51,75	41,40	10,35	100,026	101,303	-1,277	6,000	5,500	1,033	1,048
07.03.2024 23	24,00	49,86	40,31	9,55	101,460	102,564	-1,104	6,000	5,500	0,972	0,980
08.03.2024 23	24,00	50,14	40,08	10,06	101,722	102,695	-0,973	6,000	5,500	1,020	1,034
09.03.2024 23	24,00	50,55	40,28	10,27	100,773	101,725	-0,951	6,000	5,500	1,033	1,045
10.03.2024 23	24,00	51,03	40,42	10,61	99,823	100,797	-0,974	6,000	5,500	1,057	1,070
11.03.2024 23	24,00	50,43	40,01	10,42	98,831	99,740	-0,909	6,000	5,500	1,029	1,039
12.03.2024 23	24,00	50,80	40,42	10,38	100,971	101,849	-0,878	6,000	5,500	1,044	1,057
13.03.2024 23	24,00	51,03	40,86	10,17	101,751	102,616	-0,865	6,000	5,500	1,032	1,044
14.03.2024 23	24,00	51,13	41,21	9,92	102,553	103,344	-0,791	6,000	5,500	1,017	1,025
15.03.2024 23	24,00	51,34	41,66	9,68	104,063	104,814	-0,750	6,000	5,500	1,008	1,014
16.03.2024 23	24,00	52,38	42,13	10,25	101,934	102,674	-0,740	6,000	5,500	1,042	1,053
17.03.2024 23	24,00	51,85	41,85	10,00	102,648	103,388	-0,740	6,000	5,500	1,025	1,034
18.03.2024 23	24,00	51,72	42,17	9,55	107,374	108,056	-0,682	6,000	5,500	1,027	1,032
19.03.2024 23	24,00	50,88	41,81	9,08	109,114	109,785	-0,672	6,000	5,500	0,990	0,997
20.03.2024 23	24,00	51,02	41,43	9,58	103,707	104,487	-0,780	6,000	5,500	0,991	1,001
21.03.2024 23	24,00	51,45	41,68	9,77	103,577	104,347	-0,771	6,000	5,500	1,009	1,020
22.03.2024 23	24,00	50,64	41,01	9,63	102,101	102,885	-0,784	6,000	5,500	0,983	0,991
Среднее	23,96	51,99	41,25	10,74	96,919	98,309	-1,390	6,000	5,500	1,035	1,051
Итого	742,91				3004,474	3047,568	-43,094			32,080	32,587

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2024	21759,071	26034,953	253,151
22.03.2024	24763,545	29082,521	285,230

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru