

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	50,43	40,72	9,71	102,313	103,158	-0,844	6,000	5,500	0,990	1,002
24.03.2024 23	24,00	51,68	41,47	10,21	101,887	102,779	-0,892	6,000	5,500	1,037	1,049
25.03.2024 23	24,00	51,39	40,98	10,41	86,156	87,279	-1,124	6,000	5,500	0,891	0,908
26.03.2024 23	24,00	47,15	38,48	8,67	91,651	91,870	-0,219	6,000	5,500	0,810	0,797
27.03.2024 23	24,00	50,85	40,42	10,43	98,164	98,396	-0,233	6,000	5,500	1,020	1,026
28.03.2024 23	24,00	52,06	41,56	10,50	101,168	101,407	-0,239	6,000	5,500	1,061	1,065
29.03.2024 23	24,00	51,75	41,76	9,99	101,972	102,192	-0,220	6,000	5,500	1,018	1,021
30.03.2024 23	24,00	52,69	43,12	9,57	111,354	111,525	-0,171	6,000	5,500	1,067	1,068
31.03.2024 23	24,00	54,75	44,71	10,04	114,804	115,126	-0,322	6,000	5,500	1,151	1,156
01.04.2024 23	24,00	52,04	42,13	9,91	50,617	52,256	-1,639	6,000	5,500	0,475	0,518
02.04.2024 23	24,00	50,68	40,59	10,09	48,557	48,086	0,471	6,000	5,500	0,486	0,485
03.04.2024 23	24,00	44,55	29,22	15,32	11,933	12,469	-0,536	6,000	5,500	0,104	0,191
04.04.2024 23	24,00	45,35	38,87	6,48	134,144	132,808	1,335	6,000	5,500	0,841	0,860
05.04.2024 23	24,00	48,15	40,77	7,39	90,735	89,867	0,868	6,000	5,500	0,669	0,664
06.04.2024 23	24,00	48,93	40,94	7,98	81,942	80,962	0,980	6,000	5,500	0,658	0,646
07.04.2024 23	24,00	49,37	40,83	8,55	64,976	64,031	0,945	6,000	5,500	0,548	0,547
08.04.2024 23	23,83	44,76	33,01	11,75	21,343	21,796	-0,454	6,000	5,500	0,234	0,256
09.04.2024 23	24,00	45,54	37,91	7,63	56,119	57,843	-1,724	6,000	5,500	0,384	0,441
10.04.2024 23	24,00	47,68	35,91	11,77	22,063	25,710	-3,646	6,000	5,500	0,232	0,303
11.04.2024 23	24,00	49,44	41,46	7,98	67,331	71,586	-4,255	6,000	5,500	0,510	0,571
12.04.2024 23	24,00	49,96	42,31	7,64	79,005	80,605	-1,600	6,000	5,500	0,604	0,616
13.04.2024 23	24,00	42,50	38,51	3,99	23,415	25,355	-1,941	6,000	5,500	0,099	0,101
14.04.2024 23	24,00	46,42	41,11	5,31	54,007	55,604	-1,597	6,000	5,500	0,265	0,295
15.04.2024 23	24,00	31,00	48,87	-17,87	4,898	7,248	-2,350	6,000	5,500	-0,114	-0,130
16.04.2024 23	24,00	18,37	18,89	-0,51	0,000	0,060	-0,060	6,000	5,500	0,000	-0,000
17.04.2024 23	24,00	18,84	18,79	0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
Среднее	23,99	46,01	38,59	7,42	66,175	66,924	-0,749	6,000	5,500	0,578	0,595
Итого	623,83				1720,552	1740,018	-19,465			15,038	15,457

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	24763,545	29082,521	285,230
17.04.2024	26484,097	30822,539	300,269

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru