

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13946

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.01.2024 23	24,00	56,59	44,14	12,44	108,336	109,159	-0,823	6,000	5,500	1,346	1,358
24.01.2024 23	24,00	55,43	43,62	11,81	108,094	108,912	-0,818	6,000	5,500	1,280	1,287
25.01.2024 23	24,00	51,65	41,34	10,31	106,883	107,555	-0,671	6,000	5,500	1,101	1,109
26.01.2024 23	24,00	48,16	38,94	9,22	97,375	98,283	-0,908	6,000	5,500	0,933	0,906
27.01.2024 23	24,00	52,63	41,87	10,76	105,681	106,591	-0,911	6,000	5,500	1,136	1,147
28.01.2024 23	24,00	52,24	41,65	10,59	105,889	106,650	-0,762	6,000	5,500	1,120	1,129
29.01.2024 23	24,00	52,31	41,46	10,85	105,538	106,340	-0,802	6,000	5,500	1,143	1,154
30.01.2024 23	24,00	54,34	42,63	11,72	105,616	106,556	-0,940	6,000	5,500	1,241	1,248
31.01.2024 23	24,00	54,95	43,03	11,92	105,701	106,552	-0,851	6,000	5,500	1,259	1,271
01.02.2024 23	24,00	53,13	41,71	11,42	96,258	97,746	-1,489	6,000	5,500	1,093	1,116
02.02.2024 23	24,00	51,38	41,16	10,22	105,433	106,014	-0,581	6,000	5,500	1,079	1,084
03.02.2024 23	24,00	51,20	41,03	10,17	105,754	106,101	-0,347	6,000	5,500	1,070	1,079
04.02.2024 23	24,00	46,82	38,19	8,64	106,826	107,022	-0,196	6,000	5,500	0,925	0,924
05.02.2024 23	24,00	50,02	40,22	9,80	105,769	106,173	-0,404	6,000	5,500	1,036	1,041
06.02.2024 23	24,00	51,38	41,14	10,24	105,706	106,236	-0,530	6,000	5,500	1,078	1,088
07.02.2024 23	24,00	50,60	40,92	9,68	105,710	106,183	-0,473	6,000	5,500	1,024	1,027
08.02.2024 23	24,00	50,95	41,28	9,67	106,010	106,526	-0,516	6,000	5,500	1,024	1,030
09.02.2024 23	24,00	51,70	41,91	9,78	106,814	107,333	-0,519	6,000	5,500	1,043	1,050
10.02.2024 23	24,00	52,00	42,60	9,40	112,437	112,866	-0,429	6,000	5,500	1,056	1,061
11.02.2024 23	24,00	51,82	42,91	8,90	117,213	117,568	-0,355	6,000	5,500	1,045	1,046
12.02.2024 23	24,00	52,90	44,09	8,81	122,911	123,340	-0,429	6,000	5,500	1,081	1,087
13.02.2024 23	24,00	51,38	43,10	8,29	120,218	120,642	-0,424	6,000	5,500	0,997	1,000
14.02.2024 23	24,00	53,27	44,46	8,82	96,825	96,647	0,179	6,000	5,500	0,852	0,852
15.02.2024 23	24,00	50,94	44,44	6,50	116,096	104,964	11,132	6,000	5,500	0,750	0,682
16.02.2024 23	24,00	51,22	44,13	7,09	115,992	96,766	19,225	6,000	5,500	0,841	0,686
17.02.2024 23	24,00	51,84	43,74	8,10	111,980	112,505	-0,525	6,000	5,500	0,905	0,911
18.02.2024 23	24,00	52,29	43,05	9,25	114,516	83,385	31,131	6,000	5,500	1,052	0,771
19.02.2024 23	24,00	52,53	43,21	9,32	114,026	87,908	26,117	6,000	5,500	1,064	0,820
20.02.2024 23	24,00	52,17	42,57	9,60	113,405	77,283	36,122	6,000	5,500	1,085	0,742
Среднее	24,00	51,99	42,22	9,77	108,587	104,821	3,766	6,000	5,500	1,057	1,024
Итого	696,00				3149,009	3039,805	109,204			30,657	29,708

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.01.2024	17755,303	23620,117	193,078
20.02.2024	20904,312	26659,922	223,735

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru