

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2024 по 22.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13946

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2024 23	24,00	52,29	42,46	9,83	111,851	81,660	30,191	6,000	5,500	1,094	0,802
22.02.2024 23	24,00	52,56	42,56	10,00	111,442	84,880	26,563	6,000	5,500	1,109	0,849
23.02.2024 23	24,00	52,26	42,53	9,73	111,297	95,309	15,988	6,000	5,500	1,083	0,928
24.02.2024 23	24,00	52,49	42,78	9,71	112,510	111,529	0,981	6,000	5,500	1,090	1,083
25.02.2024 23	24,00	52,62	42,99	9,63	113,936	114,366	-0,429	6,000	5,500	1,094	1,101
26.02.2024 23	24,00	52,22	42,72	9,49	112,839	113,424	-0,585	6,000	5,500	1,068	1,077
27.02.2024 23	24,00	52,61	43,02	9,59	113,342	113,956	-0,614	6,000	5,500	1,084	1,092
28.02.2024 23	24,00	53,51	43,62	9,89	114,468	114,979	-0,511	6,000	5,500	1,129	1,137
29.02.2024 23	24,00	53,15	43,26	9,89	112,624	113,212	-0,589	6,000	5,500	1,110	1,119
01.03.2024 23	24,00	53,03	43,32	9,72	114,731	115,222	-0,491	6,000	5,500	1,113	1,120
02.03.2024 23	24,00	52,23	42,78	9,45	113,204	113,799	-0,595	6,000	5,500	1,069	1,075
03.03.2024 23	24,00	52,44	43,15	9,29	115,303	115,912	-0,609	6,000	5,500	1,073	1,077
04.03.2024 23	24,00	50,68	42,01	8,68	99,086	99,033	0,053	6,000	5,500	0,882	0,859
05.03.2024 23	24,00	51,05	42,21	8,83	93,464	93,115	0,348	6,000	5,500	0,841	0,822
06.03.2024 23	24,00	50,98	42,57	8,42	121,270	121,779	-0,509	6,000	5,500	1,021	1,025
07.03.2024 23	24,00	49,17	41,42	7,75	123,084	123,577	-0,492	6,000	5,500	0,957	0,957
08.03.2024 23	24,00	49,31	41,18	8,13	123,343	123,732	-0,389	6,000	5,500	0,999	1,006
09.03.2024 23	24,00	49,90	41,46	8,43	122,182	122,854	-0,673	6,000	5,500	1,029	1,036
10.03.2024 23	24,00	50,40	41,67	8,73	120,940	121,606	-0,666	6,000	5,500	1,054	1,062
11.03.2024 23	24,00	49,79	41,26	8,53	119,697	120,305	-0,608	6,000	5,500	1,019	1,026
12.03.2024 23	24,00	50,10	41,59	8,51	122,094	122,790	-0,696	6,000	5,500	1,035	1,044
13.03.2024 23	24,00	50,32	41,98	8,34	123,119	123,664	-0,545	6,000	5,500	1,023	1,031
14.03.2024 23	24,00	50,49	42,34	8,15	124,045	124,626	-0,581	6,000	5,500	1,010	1,015
15.03.2024 23	24,00	50,80	42,80	7,99	126,003	126,338	-0,335	6,000	5,500	1,008	1,010
16.03.2024 23	24,00	51,73	43,24	8,49	123,248	123,741	-0,493	6,000	5,500	1,042	1,051
17.03.2024 23	24,00	51,27	43,06	8,21	124,198	124,798	-0,600	6,000	5,500	1,019	1,025
18.03.2024 23	24,00	51,16	43,34	7,82	129,499	129,542	-0,043	6,000	5,500	1,013	1,013
19.03.2024 23	24,00	50,31	42,89	7,42	132,088	132,063	0,025	6,000	5,500	0,981	0,979
20.03.2024 23	24,00	50,40	42,56	7,84	125,801	125,915	-0,114	6,000	5,500	0,983	0,987
21.03.2024 23	24,00	50,86	42,86	8,00	126,021	125,860	0,161	6,000	5,500	1,006	1,007
22.03.2024 23	24,00	49,87	42,09	7,78	124,305	124,082	0,224	6,000	5,500	0,967	0,965
Среднее	24,00	51,29	42,51	8,78	118,098	116,054	2,044	6,000	5,500	1,032	1,012
Итого	744,00				3661,034	3597,667	63,367			32,005	31,382

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2024	20904,312	26659,922	223,735
22.03.2024	24565,346	30257,589	255,740

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru