

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 1

Номер прибора: 1600952

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	18,31	17,71	0,60	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	18,45	17,74	0,71	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,08	20,40	0,68	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	19,53	18,94	0,59	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	19,39	18,77	0,62	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	31,09	21,30	9,79	2,373	2,882	-0,510	6,118	5,608	0,066	0,080
16.11.2023 23	24,00	57,37	32,52	24,85	11,621	14,591	-2,970	6,118	5,608	0,268	0,336
17.11.2023 23	24,00	54,85	36,65	18,20	18,682	25,088	-6,406	6,118	5,608	0,313	0,420
18.11.2023 23	24,00	51,80	32,64	19,16	11,307	15,571	-4,264	6,118	5,608	0,208	0,287
19.11.2023 23	24,00	53,47	31,99	21,48	11,103	14,769	-3,666	6,118	5,608	0,206	0,274
20.11.2023 23	24,00	54,71	37,38	17,33	22,140	28,542	-6,402	6,118	5,608	0,329	0,425
21.11.2023 23	24,00	57,04	44,06	12,98	35,899	48,535	-12,636	6,118	5,608	0,441	0,598
22.11.2023 23	24,00	60,64	38,45	22,19	15,592	21,705	-6,113	6,118	5,608	0,330	0,460
Среднее	24,00	39,83	28,35	11,48	9,901	13,206	-3,305	6,118	5,608	0,166	0,222
Итого	312,00				128,717	171,683	-42,966			2,161	2,881

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
10.11.2023	430,582	708,537	89,611
22.11.2023	559,299	880,220	91,772

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru