

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 3

Номер прибора: 1600736

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,85	17,01	0,84	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	18,23	17,27	0,96	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	20,81	19,91	0,90	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	19,39	18,47	0,92	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	18,96	18,14	0,82	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	31,37	25,46	5,91	10,571	10,771	-0,201	6,118	5,608	0,181	0,185
16.11.2023 23	24,00	58,70	41,70	17,00	26,102	26,486	-0,384	6,118	5,608	0,442	0,449
17.11.2023 23	24,00	54,94	38,73	16,21	21,592	22,511	-0,918	6,118	5,608	0,349	0,365
18.11.2023 23	24,00	55,63	39,36	16,27	21,545	22,689	-1,145	6,118	5,608	0,350	0,369
19.11.2023 23	24,00	54,65	39,38	15,27	22,613	23,455	-0,843	6,118	5,608	0,346	0,359
20.11.2023 23	24,00	54,84	38,59	16,25	20,820	21,228	-0,408	6,118	5,608	0,336	0,343
21.11.2023 23	24,00	56,78	37,41	19,37	16,860	17,316	-0,456	6,118	5,608	0,326	0,336
22.11.2023 23	24,00	60,61	40,10	20,51	18,567	19,509	-0,942	6,118	5,608	0,380	0,400
Среднее	24,00	40,21	30,12	10,09	12,205	12,613	-0,407	6,118	5,608	0,209	0,216
Итого	312,00				158,669	163,966	-5,297			2,711	2,807

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
10.11.2023	7213,260	1629,085	144,152
22.11.2023	7371,929	1793,051	146,863

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru