

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 7

Номер прибора: 1600740

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |         |         |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Qпод | Теплота<br>(Гкал)<br>Qобр |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | Mтс, т  | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                           |                           |
| 10.11.2023 23 | 24,00                      | 18,34  | 17,52  | 0,82   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,996     | 5,608     | 0,000                     | 0,000                     |
| 11.11.2023 23 | 24,00                      | 18,61  | 17,48  | 1,13   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,996     | 5,608     | 0,000                     | 0,000                     |
| 12.11.2023 23 | 24,00                      | 21,09  | 20,01  | 1,08   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,996     | 5,608     | 0,000                     | 0,000                     |
| 13.11.2023 23 | 24,00                      | 19,68  | 18,83  | 0,85   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,996     | 5,608     | 0,000                     | 0,000                     |
| 14.11.2023 23 | 24,00                      | 19,28  | 18,52  | 0,76   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,996     | 5,608     | 0,000                     | 0,000                     |
| 15.11.2023 23 | 24,00                      | 29,72  | 19,82  | 9,90   | 0,907   | 0,917   | -0,010  | 5,996     | 5,608     | 0,029                     | 0,029                     |
| 16.11.2023 23 | 24,00                      | 51,98  | 26,59  | 25,39  | 5,464   | 6,041   | -0,577  | 5,996     | 5,608     | 0,155                     | 0,171                     |
| 17.11.2023 23 | 24,00                      | 54,69  | 36,18  | 18,51  | 14,793  | 24,391  | -9,597  | 5,996     | 5,608     | 0,266                     | 0,422                     |
| 18.11.2023 23 | 24,00                      | 55,33  | 36,66  | 18,67  | 19,520  | 23,792  | -4,272  | 5,996     | 5,608     | 0,330                     | 0,410                     |
| 19.11.2023 23 | 24,00                      | 54,56  | 36,42  | 18,14  | 19,544  | 22,398  | -2,854  | 5,996     | 5,608     | 0,359                     | 0,424                     |
| 20.11.2023 23 | 24,00                      | 54,77  | 40,94  | 13,83  | 34,743  | 44,950  | -10,208 | 5,996     | 5,608     | 0,392                     | 0,549                     |
| 21.11.2023 23 | 24,00                      | 56,98  | 47,16  | 9,82   | 72,619  | 73,347  | -0,727  | 5,996     | 5,608     | 0,713                     | 0,721                     |
| 22.11.2023 23 | 24,00                      | 60,80  | 50,98  | 9,82   | 80,368  | 81,599  | -1,231  | 5,996     | 5,608     | 0,788                     | 0,801                     |
| Среднее       | 24,00                      | 39,68  | 29,78  | 9,90   | 19,074  | 21,341  | -2,267  | 5,996     | 5,608     | 0,233                     | 0,271                     |
| Итого         | 312,00                     |        |        |        | 247,959 | 277,435 | -29,476 |           |           | 3,032                     | 3,528                     |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т    | M2, т    | Wтс, Гкал |
|--------------|----------|----------|-----------|
| 10.11.2023   | 6875,559 | 2243,182 | 121,105   |
| 22.11.2023   | 7123,518 | 2520,617 | 124,137   |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru